



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д. 49

Назначение: Ввод №2

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 129491

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	52,5	46,7	223,460	223,840	-0,380	4,9	6,0	-	-	1,278	24,00
21.11.2025	52,4	46,6	226,290	226,290	0,000	4,9	6,0	-	-	1,314	24,00
22.11.2025	52,0	46,5	232,770	232,770	0,000	5,8	6,0	-	-	1,287	24,00
23.11.2025	52,5	47,0	233,010	233,010	0,000	4,7	6,0	-	-	1,278	24,00
24.11.2025	51,9	46,5	232,260	232,260	0,000	5,3	6,0	-	-	1,247	24,00
25.11.2025	51,8	46,5	233,060	233,060	0,000	4,8	6,0	-	-	1,220	24,00
26.11.2025	51,0	45,8	233,340	233,340	0,000	4,9	6,0	-	-	1,205	24,00
27.11.2025	51,1	45,9	234,650	234,650	0,000	4,7	6,0	-	-	1,220	24,00
28.11.2025	51,1	45,8	233,630	233,630	0,000	5,7	6,0	-	-	1,240	24,00
29.11.2025	51,3	46,0	232,910	232,910	0,000	5,6	6,0	-	-	1,244	24,00
30.11.2025	51,4	46,1	233,450	233,450	0,000	5,0	6,0	-	-	1,242	24,00
01.12.2025	51,5	46,1	232,610	232,610	0,000	6,1	6,0	-	-	1,249	24,00
02.12.2025	51,5	46,1	233,590	233,590	0,000	5,7	6,0	-	-	1,255	24,00
03.12.2025	52,6	46,9	234,170	234,170	0,000	5,3	6,0	-	-	1,321	24,00
04.12.2025	53,3	47,6	235,160	235,160	0,000	5,4	6,0	-	-	1,349	24,00
05.12.2025	53,5	47,7	235,270	235,270	0,000	5,9	6,0	-	-	1,367	24,00
06.12.2025	53,4	47,6	234,040	234,040	0,000	6,2	6,0	-	-	1,365	24,00
07.12.2025	53,5	47,6	234,110	234,110	0,000	6,4	6,0	-	-	1,369	24,00
08.12.2025	56,6	49,8	233,290	233,290	0,000	6,4	6,0	-	-	1,584	24,00
09.12.2025	60,8	53,0	231,220	231,220	0,000	8,0	6,0	-	-	1,802	24,00
10.12.2025	61,0	53,2	231,030	231,030	0,000	7,0	6,0	-	-	1,813	24,00
11.12.2025	61,3	53,3	231,280	231,280	0,000	5,9	6,0	-	-	1,834	24,00
12.12.2025	61,5	53,7	231,710	231,710	0,000	8,6	6,0	-	-	1,829	24,00
13.12.2025	60,1	52,8	232,830	232,830	0,000	6,3	6,0	-	-	1,705	24,00
14.12.2025	60,9	53,1	232,820	232,820	0,000	7,8	6,0	-	-	1,824	24,00
15.12.2025	65,2	56,4	231,300	231,300	0,000	7,9	6,0	-	-	2,058	24,00
16.12.2025	67,0	57,7	230,750	230,750	0,000	5,9	6,0	-	-	2,155	24,00
17.12.2025	66,3	57,2	231,160	231,160	0,000	6,2	6,0	-	-	2,098	24,00
18.12.2025	65,3	56,7	231,380	231,380	0,000	5,3	6,0	-	-	2,004	24,00
19.12.2025	65,6	56,9	220,340	220,340	0,000	5,9	6,0	-	-	1,904	23,00
Итого	56,3	49,8	6956,890	6957,270	-0,380	6,0	6,0	-	-	45,660	719,00

Всего к оплате

Q_п = 45,660 Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = -0,380 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.12.2025 14:25:43 1