



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д. 49

Назначение: Ввод №3

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 175290

Тхв = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	53,2	45,2	110,400	118,420	-8,020	6,9	6,7	-	-	0,874	24,00
21.11.2025	53,2	45,1	108,640	117,570	-8,930	6,9	6,7	-	-	0,883	24,00
22.11.2025	52,7	45,0	108,930	119,800	-10,870	6,9	6,7	-	-	0,840	24,00
23.11.2025	53,2	45,5	109,070	119,920	-10,850	6,9	6,7	-	-	0,840	24,00
24.11.2025	52,6	45,0	108,830	120,130	-11,300	6,9	6,7	-	-	0,827	24,00
25.11.2025	52,5	45,0	109,240	120,330	-11,090	6,9	6,7	-	-	0,822	24,00
26.11.2025	51,7	44,3	109,550	121,140	-11,590	6,9	6,5	-	-	0,805	24,00
27.11.2025	51,8	44,3	110,110	121,720	-11,610	6,9	6,7	-	-	0,813	24,00
28.11.2025	51,8	44,3	109,670	121,230	-11,560	6,9	6,7	-	-	0,825	24,00
29.11.2025	52,0	44,3	109,490	121,740	-12,250	6,9	6,7	-	-	0,843	24,00
30.11.2025	52,1	44,4	109,570	121,650	-12,080	6,9	6,7	-	-	0,845	24,00
01.12.2025	52,2	44,4	109,320	121,950	-12,630	6,9	6,7	-	-	0,846	24,00
02.12.2025	52,2	44,5	109,720	121,970	-12,250	6,9	6,7	-	-	0,854	24,00
03.12.2025	53,2	45,2	110,190	122,580	-12,390	6,9	6,7	-	-	0,882	24,00
04.12.2025	54,0	45,9	110,820	123,150	-12,330	6,9	6,7	-	-	0,905	24,00
05.12.2025	54,2	46,0	110,780	122,790	-12,010	6,9	6,7	-	-	0,908	24,00
06.12.2025	54,2	45,9	110,150	122,260	-12,110	6,9	6,7	-	-	0,911	24,00
07.12.2025	54,2	45,9	110,180	121,880	-11,700	6,9	6,7	-	-	0,911	24,00
08.12.2025	57,1	47,6	109,740	121,990	-12,250	6,9	6,7	-	-	1,046	24,00
09.12.2025	61,5	50,2	108,980	122,760	-13,780	6,9	6,7	-	-	1,227	24,00
10.12.2025	61,9	50,4	109,030	122,990	-13,960	6,9	6,7	-	-	1,246	24,00
11.12.2025	62,1	50,7	108,910	121,530	-12,620	6,9	6,7	-	-	1,233	24,00
12.12.2025	62,4	51,1	109,030	121,530	-12,500	6,9	6,7	-	-	1,222	24,00
13.12.2025	61,0	50,5	109,450	121,500	-12,050	6,9	6,7	-	-	1,142	24,00
14.12.2025	61,6	50,7	109,190	121,000	-11,810	6,9	6,7	-	-	1,187	24,00
15.12.2025	65,9	53,5	108,630	121,460	-12,830	6,9	6,7	-	-	1,356	24,00
16.12.2025	67,9	54,8	107,690	119,690	-12,000	6,9	6,7	-	-	1,421	24,00
17.12.2025	67,3	54,4	107,900	120,290	-12,390	6,9	6,7	-	-	1,392	24,00
18.12.2025	66,2	53,9	108,190	120,360	-12,170	6,9	6,7	-	-	1,335	24,00
19.12.2025	66,4	54,2	107,740	120,030	-12,290	6,9	6,7	-	-	1,323	24,00
Итого	57,1	47,7	3279,140	3635,360	-356,220	6,9	6,7	-	-	30,564	720,00

Всего к оплате

Qп = 30,564 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -356,220 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.12.2025 14:25:44 1