



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д. 71

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-01 № 6149 Tхв = 5,0 °C Версия ПО: 1.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	56,0	42,5	165,949	165,922	0,026	8,1	7,9	-	-	2,237	24,00
21.11.2025	56,4	42,7	168,571	168,638	-0,067	8,0	7,8	-	-	2,304	24,00
22.11.2025	56,1	42,8	168,743	168,732	0,011	8,0	7,8	-	-	2,246	24,00
23.11.2025	55,8	42,8	168,696	168,667	0,029	8,0	7,8	-	-	2,191	24,00
24.11.2025	55,8	42,7	169,095	169,134	-0,039	8,1	7,8	-	-	2,209	24,00
25.11.2025	56,3	43,4	171,451	171,443	0,008	8,2	7,9	-	-	2,222	24,00
26.11.2025	55,9	42,9	171,711	171,784	-0,074	8,2	8,0	-	-	2,217	24,00
27.11.2025	56,2	43,1	171,162	171,216	-0,054	8,2	7,9	-	-	2,232	24,00
28.11.2025	56,0	42,9	171,422	171,511	-0,088	8,1	7,8	-	-	2,247	24,00
29.11.2025	56,2	42,9	171,694	171,715	-0,021	8,1	7,8	-	-	2,269	24,00
30.11.2025	56,1	43,0	171,794	171,832	-0,038	8,1	7,8	-	-	2,263	24,00
01.12.2025	56,2	43,0	171,839	171,941	-0,103	8,1	7,8	-	-	2,274	24,00
02.12.2025	56,3	43,0	171,887	172,048	-0,162	8,1	7,8	-	-	2,292	24,00
03.12.2025	56,0	42,8	172,324	172,446	-0,122	8,0	7,7	-	-	2,277	24,00
04.12.2025	56,9	43,5	175,822	175,942	-0,121	8,0	7,7	-	-	2,359	24,00
05.12.2025	57,3	43,7	175,354	175,446	-0,092	8,0	7,7	-	-	2,398	24,00
06.12.2025	57,5	43,8	175,729	175,824	-0,095	8,0	7,7	-	-	2,419	24,00
07.12.2025	57,4	43,7	175,452	175,629	-0,177	8,0	7,7	-	-	2,406	24,00
08.12.2025	61,4	46,2	187,372	187,542	-0,170	7,7	7,4	-	-	2,840	24,00
09.12.2025	65,4	48,8	193,353	193,471	-0,117	7,5	7,2	-	-	3,217	24,00
10.12.2025	65,4	48,4	186,811	186,997	-0,186	7,6	7,3	-	-	3,188	24,00
11.12.2025	65,2	48,1	184,265	184,450	-0,186	7,6	7,4	-	-	3,160	24,00
12.12.2025	64,9	48,1	186,802	187,000	-0,198	7,7	7,4	-	-	3,131	24,00
13.12.2025	64,3	48,2	188,499	188,529	-0,031	7,8	7,5	-	-	3,045	24,00
14.12.2025	64,3	48,0	187,516	187,668	-0,152	7,7	7,4	-	-	3,075	24,00
15.12.2025	69,6	51,9	205,550	205,655	-0,104	7,7	7,4	-	-	3,657	24,00
16.12.2025	70,6	53,2	217,519	217,597	-0,078	7,8	7,4	-	-	3,782	24,00
17.12.2025	69,9	52,8	217,153	217,288	-0,135	7,8	7,4	-	-	3,720	24,00
18.12.2025	67,2	51,6	224,445	224,629	-0,185	7,8	7,4	-	-	3,501	24,00
19.12.2025	66,2	51,5	230,242	230,478	-0,236	7,8	7,4	-	-	3,390	24,00
Итого	60,3	45,7	5498,220	5501,175	-2,955	7,9	7,6	-	-	80,768	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб., ч
20.11.2025 00:00	8096,490	7861,813	102,707	1350,78
20.12.2025 00:00	13594,710	13362,988	183,475	2070,78
	5498,220	5501,175	80,768	720,00

Всего к оплате

Qп = 80,768 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -2,955 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: