

Тип теплосчётчика:
 Номер теплосчётчика:
 Номер абонента:
 Адрес установки:
 Система

ТЭМ-106
 3060226
 34 мкр., д. 5 Узел 1
 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	192,0	---	---
2	80	0,400	192,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 2025-11-20 по 2025-12-19**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
20.11	2,262	335,5	335,7	0,3	---	53,08	46,34	0,59	0,56	24,00
21.11	2,277	381,0	381,4	0,4	---	52,48	46,51	0,58	0,56	24,00
22.11	2,271	381,0	381,4	0,4	---	52,44	46,48	0,59	0,57	24,00
23.11	2,240	379,9	380,2	0,4	---	52,48	46,58	0,59	0,57	24,00
24.11	2,068	374,5	374,8	0,3	---	50,83	45,30	0,58	0,56	24,00
25.11	1,912	368,6	368,9	0,2	---	48,89	43,71	0,57	0,56	24,00
26.11	1,998	371,6	371,8	0,3	---	49,51	44,13	0,58	0,56	24,00
Итого:	15,03	2592,0	2594,3	2,3	0,0	51,38	45,58	0,58	0,56	168,00
27.11	2,071	373,5	373,8	0,3	---	50,38	44,84	0,58	0,56	24,00
28.11	2,119	374,2	374,5	0,3	---	50,64	44,98	0,58	0,56	24,00
29.11	2,119	373,9	374,2	0,3	---	50,54	44,87	0,58	0,56	24,00
30.11	2,120	374,7	375,0	0,3	---	50,54	44,88	0,58	0,56	24,00
01.12	2,064	372,7	373,0	0,3	---	50,10	44,56	0,58	0,56	24,00
02.12	2,070	373,5	373,8	0,3	---	49,91	44,37	0,58	0,56	24,00
03.12	2,271	383,8	384,2	0,4	---	51,98	46,07	0,59	0,57	24,00
Итого:	14,83	2626,4	2628,5	2,1	0,0	50,59	44,94	0,58	0,56	168,00
04.12	2,321	386,4	386,8	0,4	---	52,67	46,67	0,60	0,57	24,00
05.12	2,257	383,4	383,8	0,4	---	51,94	46,06	0,59	0,57	24,00
06.12	2,267	384,1	384,4	0,4	---	51,98	46,08	0,60	0,57	24,00
07.12	2,229	382,4	382,8	0,3	---	51,62	45,79	0,59	0,57	24,00
08.12	2,490	374,9	375,3	0,3	---	54,11	47,47	0,59	0,57	24,00
09.12	3,028	363,6	363,9	0,3	---	59,69	51,36	0,59	0,58	24,00
10.12	3,198	358,7	359,0	0,3	---	61,62	52,70	0,62	0,61	24,00
Итого:	17,79	2633,6	2636,0	2,4	0,0	54,70	47,95	0,60	0,58	168,00
11.12	3,333	357,9	358,2	0,4	---	63,32	54,01	0,63	0,61	24,00
12.12	3,351	359,3	359,7	0,4	---	63,72	54,40	0,63	0,62	24,00
13.12	3,269	359,4	359,8	0,4	---	63,45	54,36	0,63	0,61	24,00
14.12	3,197	357,8	358,1	0,4	---	62,64	53,71	0,62	0,60	24,00
15.12	3,489	342,8	343,2	0,4	---	65,71	55,53	0,61	0,60	24,00
16.12	3,474	345,7	346,1	0,4	---	65,60	55,55	0,61	0,60	24,00
17.12	3,278	361,5	361,9	0,4	---	62,93	53,86	0,62	0,60	24,00
Итого:	23,39	2484,5	2487,2	2,7	0,0	63,89	54,48	0,62	0,61	168,00
18.12	3,322	357,6	358,0	0,4	---	63,52	54,23	0,62	0,61	24,00
19.12	3,427	348,9	349,3	0,4	---	65,47	55,66	0,62	0,61	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	6,75	706,5	707,2	0,8	0,0	64,49	54,94	0,62	0,61	48,00
Итого:	77,79	11042,8	11053,1	10,3	0,0	55,64	48,59	0,60	0,58	720,0
						dT=	7,05			

Общее время работы теплосистемы, ч	720,0	=	Тнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	720,0	=	720,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q = 77,79	=	Q т/с + Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
Показания интеграторов	На 24:00 2025-11-19	На 24:00 2025-12-19	Результат за период
Количество теплоты, Гкал	8131,32	8209,11	77,79
Расход теплоносителя M1, т	696339,7	707382,5	11042,8
Расход теплоносителя M2, т	695892,1	706945,2	11053,1
Время наработки, ч	94226,7	94946,7	720,0
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____