



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., д. 6

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-024 № 801846

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: VZLJOT
76.30.02.60

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	55,9	46,6	373,267	372,939	0,328	1,0	7,4	20,891	17,454	3,437	24,00
21.11.2025	54,4	45,5	374,857	374,662	0,195	1,0	7,3	20,403	17,116	3,287	24,00
22.11.2025	53,3	44,8	376,724	376,608	0,116	1,0	7,4	20,081	16,915	3,166	24,00
23.11.2025	53,0	44,7	376,859	376,681	0,177	1,0	7,4	19,976	16,909	3,067	24,00
24.11.2025	52,6	44,4	376,160	376,001	0,159	1,0	7,4	19,809	16,770	3,039	24,00
25.11.2025	53,1	44,8	377,465	377,329	0,137	1,0	7,5	20,040	16,971	3,069	24,00
26.11.2025	52,5	44,3	377,090	377,021	0,070	1,0	7,5	19,799	16,776	3,023	24,00
27.11.2025	52,6	44,3	376,157	376,080	0,077	1,0	7,5	19,810	16,741	3,068	24,00
28.11.2025	52,5	44,3	376,006	377,156	-1,150	1,0	7,4	19,747	16,835	2,912	24,00
29.11.2025	52,6	44,6	376,154	379,534	-3,380	1,0	7,5	19,778	17,148	2,630	24,00
30.11.2025	52,6	44,6	376,285	378,916	-2,631	1,0	7,5	19,807	17,080	2,727	24,00
01.12.2025	52,6	44,2	376,531	376,220	0,311	1,0	7,4	19,822	16,707	3,114	24,00
02.12.2025	52,8	44,3	376,805	376,576	0,229	1,0	7,4	19,895	16,762	3,133	24,00
03.12.2025	52,3	44,0	377,664	377,267	0,397	1,0	7,3	19,752	16,651	3,101	24,00
04.12.2025	54,3	45,3	379,673	379,461	0,212	1,0	7,3	20,616	17,247	3,369	24,00
05.12.2025	57,2	47,4	378,689	378,384	0,305	1,0	7,3	21,661	17,976	3,685	24,00
06.12.2025	57,5	47,6	378,181	377,832	0,349	1,0	7,3	21,745	18,030	3,715	24,00
07.12.2025	57,5	47,6	377,972	377,330	0,642	1,0	7,3	21,733	18,020	3,713	24,00
08.12.2025	60,4	49,6	385,128	385,085	0,043	1,0	7,0	23,262	19,167	4,095	24,00
09.12.2025	65,2	52,8	391,637	391,312	0,325	1,0	6,8	25,535	20,710	4,825	24,00
10.12.2025	65,5	52,8	386,758	386,312	0,446	1,0	6,9	25,333	20,462	4,871	24,00
11.12.2025	65,2	52,6	384,442	383,829	0,613	1,0	6,9	25,066	20,242	4,824	24,00
12.12.2025	64,9	52,6	386,328	385,882	0,446	1,0	7,0	25,073	20,352	4,721	24,00
13.12.2025	64,5	52,6	386,862	386,704	0,158	1,0	7,0	24,953	20,379	4,574	24,00
14.12.2025	64,2	52,3	386,055	385,824	0,231	1,0	7,0	24,785	20,215	4,570	24,00
15.12.2025	68,8	55,3	396,836	396,309	0,527	1,0	7,0	27,302	21,981	5,321	24,00
16.12.2025	70,7	56,9	407,467	406,864	0,603	1,0	7,0	28,808	23,204	5,604	24,00
17.12.2025	70,1	56,5	405,863	405,493	0,370	1,0	7,0	28,451	22,962	5,489	24,00
18.12.2025	67,6	55,1	414,173	413,774	0,399	1,0	7,0	27,998	22,844	5,154	24,00
19.12.2025	66,2	54,5	421,227	420,414	0,813	1,0	7,0	27,885	22,989	4,896	24,00
Итого	58,8	48,6	11535,317	11533,800	1,517	1,0	7,2	679,815	563,614	116,199	720,00

Всего к оплате

Qп = 116,199 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 1,517 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.12.2025 14:25:20 1