



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, 29 мкр., д. 1

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств M1min = т/сутки

M1max = т/сутки

измерения: M2min = т/сутки

M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-02

№ 3562

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: 1.5

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	53,2	47,9	555,358	552,042	3,316	6,1	6,1	-	-	2,954	24,00
21.11.2025	52,0	46,7	557,063	553,703	3,360	6,1	6,1	-	-	2,970	24,00
22.11.2025	52,1	46,9	555,220	551,557	3,663	6,1	6,1	-	-	2,905	24,00
23.11.2025	53,2	47,6	542,716	539,170	3,546	6,1	6,1	-	-	3,039	24,00
24.11.2025	52,6	47,0	548,134	544,475	3,659	6,1	6,1	-	-	3,050	24,00
25.11.2025	53,8	48,1	546,935	543,560	3,376	6,1	6,1	-	-	3,116	24,00
26.11.2025	53,7	48,0	558,889	555,260	3,628	6,1	6,1	-	-	3,182	24,00
27.11.2025	51,6	46,5	545,653	541,548	4,105	6,1	6,1	-	-	2,777	24,00
28.11.2025	50,5	45,1	553,249	549,496	3,753	6,1	6,1	-	-	2,973	24,00
29.11.2025	53,7	47,9	552,287	548,839	3,448	6,1	6,1	-	-	3,183	24,00
30.11.2025	54,2	48,4	551,005	547,483	3,522	6,1	6,1	-	-	3,173	24,00
01.12.2025	54,2	49,0	549,735	546,236	3,499	6,1	6,1	-	-	2,862	24,00
02.12.2025	54,2	49,0	558,218	554,389	3,829	6,1	6,1	-	-	2,878	24,00
03.12.2025	54,0	48,3	558,574	555,321	3,253	6,1	6,1	-	-	3,157	24,00
04.12.2025	53,4	48,0	549,246	545,820	3,426	6,1	6,1	-	-	2,968	24,00
05.12.2025	53,9	48,5	556,003	552,231	3,772	6,1	6,1	-	-	3,018	24,00
06.12.2025	54,2	49,2	545,177	541,631	3,546	6,1	6,1	-	-	2,742	24,00
07.12.2025	53,7	48,5	551,724	548,426	3,298	6,1	6,1	-	-	2,845	24,00
08.12.2025	54,2	48,7	558,335	554,402	3,933	6,1	6,1	-	-	3,097	24,00
09.12.2025	59,3	52,8	556,790	553,083	3,707	6,1	6,1	-	-	3,605	24,00
10.12.2025	57,3	51,1	552,541	549,131	3,411	6,1	6,1	-	-	3,412	24,00
11.12.2025	58,5	51,7	552,623	549,334	3,289	6,1	6,1	-	-	3,734	24,00
12.12.2025	60,8	53,2	558,053	554,129	3,924	6,1	6,1	-	-	4,247	24,00
13.12.2025	61,4	54,2	554,070	550,353	3,717	6,1	6,1	-	-	4,002	24,00
14.12.2025	60,5	53,0	543,272	540,200	3,072	6,1	6,1	-	-	4,100	24,00
15.12.2025	59,7	52,4	557,197	553,931	3,266	6,1	6,1	-	-	4,025	24,00
16.12.2025	64,2	57,1	553,527	549,577	3,950	6,1	6,1	-	-	3,933	24,00
17.12.2025	65,7	58,2	549,031	545,745	3,286	6,1	6,1	-	-	4,131	24,00
18.12.2025	63,9	56,3	552,828	549,031	3,797	6,1	6,1	-	-	4,218	24,00
19.12.2025	65,1	57,8	554,822	551,305	3,516	6,1	6,1	-	-	4,090	24,00
Итого	56,3	50,2	16578,276	16471,407	106,869	6,1	6,1	-	-	100,386	720,00

Всего к оплате

Qп = 100,386 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 106,869 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 22.12.2025 23:45:01 1