



Ведомость потребления горячей воды по двум магистралям

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, 34 мкр., д. 14

Договор №: от

Характеристики средств M1min = т/сутки M1max = т/сутки

измерения: M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А-
F) № ВА335

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	61,7	50,6	157,353	131,947	25,406	7,0	5,0	8,899	6,010	2,889	24,00
21.11.2025	61,5	50,4	154,363	132,651	21,712	7,0	5,0	8,705	6,010	2,696	24,00
22.11.2025	61,3	50,1	156,693	131,770	24,923	7,0	5,0	8,797	5,933	2,864	24,00
23.11.2025	61,0	50,1	160,012	130,206	29,806	7,0	5,0	8,921	5,860	3,061	24,00
24.11.2025	61,6	50,5	156,042	131,764	24,278	7,0	5,0	8,814	5,987	2,827	24,00
25.11.2025	61,8	50,6	155,223	132,108	23,115	7,0	5,0	8,788	6,021	2,766	24,00
26.11.2025	61,4	50,4	155,327	132,090	23,237	7,0	5,0	8,737	5,985	2,752	24,00
27.11.2025	61,5	50,5	156,596	131,672	24,925	7,0	5,0	8,824	5,978	2,846	24,00
28.11.2025	61,8	50,4	154,882	132,398	22,484	7,0	5,0	8,775	6,001	2,774	24,00
29.11.2025	61,7	50,3	154,747	132,414	22,332	7,0	5,0	8,755	5,990	2,765	24,00
30.11.2025	61,3	49,9	157,064	130,280	26,784	7,0	5,0	8,805	5,841	2,964	24,00
01.12.2025	61,6	50,4	157,009	131,379	25,631	7,0	5,0	8,859	5,959	2,901	24,00
02.12.2025	61,5	50,3	155,411	131,655	23,757	7,0	5,0	8,764	5,961	2,803	24,00
03.12.2025	61,2	50,1	156,007	131,201	24,805	7,0	5,0	8,732	5,909	2,823	24,00
04.12.2025	61,0	50,0	156,647	131,365	25,282	7,0	5,0	8,752	5,904	2,848	24,00
05.12.2025	61,1	50,0	155,048	132,066	22,982	7,0	5,0	8,677	5,934	2,744	24,00
06.12.2025	61,1	50,0	156,308	131,730	24,578	7,0	5,0	8,750	5,916	2,833	24,00
07.12.2025	60,5	49,5	160,048	129,230	30,818	7,0	5,0	8,837	5,753	3,084	24,00
08.12.2025	61,9	50,5	156,019	131,550	24,470	7,0	5,0	8,868	5,978	2,890	24,00
09.12.2025	59,9	48,8	128,161	108,533	19,628	7,0	5,0	7,305	4,935	2,371	24,00
10.12.2025	63,3	51,5	160,898	132,800	28,098	7,0	5,0	9,358	6,169	3,189	24,00
11.12.2025	63,6	51,4	156,769	130,799	25,970	7,0	5,0	9,155	6,067	3,088	24,00
12.12.2025	63,8	51,4	153,441	131,130	22,311	7,0	5,0	9,004	6,077	2,927	24,00
13.12.2025	63,4	51,4	155,907	130,281	25,626	7,0	5,0	9,081	6,043	3,038	24,00
14.12.2025	62,3	50,7	157,860	129,005	28,854	7,0	5,0	9,016	5,889	3,127	24,00
15.12.2025	62,7	50,8	156,232	130,238	25,993	7,0	5,0	8,982	5,957	3,024	24,00
16.12.2025	63,5	51,2	154,786	130,437	24,349	7,0	5,0	9,033	6,020	3,013	24,00
17.12.2025	63,5	51,1	154,970	130,235	24,735	7,0	5,0	9,028	6,004	3,024	24,00
18.12.2025	61,3	49,7	154,919	129,793	25,126	7,0	5,0	8,695	5,799	2,895	24,00
19.12.2025	61,3	49,8	153,837	130,566	23,271	7,0	5,0	8,642	5,838	2,804	24,00
Итого	61,8	50,4	4658,578	3913,295	745,283	7,0	5,0	264,358	177,730	86,628	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Q_{потерь} = 0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Q_п + Q_{потерь} = 86,628 ГКал

Всего к оплате за горячую воду M_п = 745,283 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 22.12.2025 18:21:11

1