



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, 34 мкр., д. 14

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВА335

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	53,5	46,5	1224,941	1228,774	-3,833	7,0	5,0	-	-	8,564	24,00
21.11.2025	52,8	45,9	1213,401	1217,150	-3,749	7,0	5,0	-	-	8,461	24,00
22.11.2025	52,8	45,8	1213,411	1217,158	-3,747	7,0	5,0	-	-	8,459	24,00
23.11.2025	52,8	45,9	1208,038	1211,727	-3,688	7,0	5,0	-	-	8,320	24,00
24.11.2025	51,1	44,5	1160,890	1164,188	-3,299	7,0	5,0	-	-	7,599	24,00
25.11.2025	49,2	42,9	1120,315	1123,305	-2,990	7,0	5,0	-	-	7,104	24,00
26.11.2025	49,9	43,4	1143,572	1146,737	-3,165	7,0	5,0	-	-	7,459	24,00
27.11.2025	50,7	44,1	1158,147	1161,454	-3,307	7,0	5,0	-	-	7,698	24,00
28.11.2025	51,0	44,2	1164,224	1167,649	-3,425	7,0	5,0	-	-	7,949	24,00
29.11.2025	50,9	44,1	1162,082	1165,487	-3,405	7,0	5,0	-	-	7,915	24,00
30.11.2025	50,9	44,1	1163,266	1166,659	-3,393	7,0	5,0	-	-	7,887	24,00
01.12.2025	50,4	43,7	1151,698	1154,990	-3,293	7,0	5,0	-	-	7,702	24,00
02.12.2025	50,3	43,5	1153,052	1156,349	-3,297	7,0	5,0	-	-	7,737	24,00
03.12.2025	52,4	45,3	1217,526	1221,301	-3,775	7,0	5,0	-	-	8,586	24,00
04.12.2025	53,0	45,9	1234,347	1238,230	-3,883	7,0	5,0	-	-	8,744	24,00
05.12.2025	52,3	45,3	1212,551	1216,278	-3,727	7,0	5,0	-	-	8,486	24,00
06.12.2025	52,3	45,3	1214,624	1218,377	-3,753	7,0	5,0	-	-	8,541	24,00
07.12.2025	52,0	45,0	1206,460	1210,121	-3,661	7,0	5,0	-	-	8,375	24,00
08.12.2025	54,6	46,3	1158,642	1162,935	-4,294	7,0	5,0	-	-	9,505	24,00
09.12.2025	60,2	49,5	1090,518	1096,065	-5,548	7,0	5,0	-	-	11,493	24,00
10.12.2025	62,1	50,6	1065,963	1071,997	-6,034	7,0	5,0	-	-	12,279	24,00
11.12.2025	63,8	51,7	1061,727	1068,116	-6,390	7,0	5,0	-	-	12,773	24,00
12.12.2025	64,2	52,2	1076,846	1083,335	-6,489	7,0	5,0	-	-	12,895	24,00
13.12.2025	63,9	52,3	1075,615	1081,853	-6,238	7,0	5,0	-	-	12,409	24,00
14.12.2025	63,1	51,6	1059,662	1065,699	-6,037	7,0	5,0	-	-	12,130	24,00
15.12.2025	66,3	52,3	945,013	951,680	-6,667	7,0	5,0	-	-	13,052	24,00
16.12.2025	66,1	52,4	972,712	979,398	-6,687	7,0	5,0	-	-	13,097	24,00
17.12.2025	63,4	51,8	1094,664	1100,994	-6,329	7,0	5,0	-	-	12,684	24,00
18.12.2025	64,0	51,9	1057,806	1064,206	-6,400	7,0	5,0	-	-	12,757	24,00
19.12.2025	65,9	52,9	998,399	1005,051	-6,652	7,0	5,0	-	-	13,009	24,00
Итого	56,2	47,4	33980,110	34117,265	-137,155	7,0	5,0	-	-	293,670	720,00

Всего к оплате

Q_п = 293,670 Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = -137,155 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 22.12.2025 18:10:55 1