



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Девонская, д. 1

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств M1min = т/сутки

M1max = т/сутки

измерения: M2min = т/сутки

M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВ7М

№ 20-134846

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.21

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	51,8	45,7	173,778	0,000	173,778	7,1	7,1	-	-	1,054	24,00
21.11.2025	52,0	45,6	171,808	0,000	171,808	7,1	7,1	-	-	1,085	24,00
22.11.2025	51,5	45,3	171,727	0,000	171,727	7,1	7,1	-	-	1,052	24,00
23.11.2025	51,8	45,7	172,011	0,000	172,011	7,1	7,1	-	-	1,048	24,00
24.11.2025	52,0	45,8	164,724	0,000	164,724	7,1	7,1	-	-	1,010	23,00
25.11.2025	52,1	46,0	165,424	0,000	165,424	7,1	7,1	-	-	0,999	23,00
26.11.2025	52,0	45,9	172,130	0,000	172,130	7,1	7,1	-	-	1,042	24,00
27.11.2025	52,1	46,0	172,085	0,000	172,085	7,1	7,1	-	-	1,048	24,00
28.11.2025	52,1	45,9	172,437	0,000	172,437	7,1	7,1	-	-	1,052	24,00
29.11.2025	51,9	45,8	172,851	0,000	172,851	7,1	7,1	-	-	1,046	24,00
30.11.2025	51,9	45,9	172,895	0,000	172,895	7,1	7,1	-	-	1,046	24,00
01.12.2025	52,2	46,0	172,752	0,000	172,752	7,1	7,1	-	-	1,054	24,00
02.12.2025	52,0	45,9	172,767	0,000	172,767	7,1	7,1	-	-	1,045	24,00
03.12.2025	52,8	46,4	172,743	0,000	172,743	7,1	7,1	-	-	1,091	24,00
04.12.2025	53,3	46,9	172,729	0,000	172,729	7,1	7,1	-	-	1,106	24,00
05.12.2025	53,5	47,1	172,438	0,000	172,438	7,1	7,1	-	-	1,105	24,00
06.12.2025	53,5	47,1	172,315	0,000	172,315	7,1	7,1	-	-	1,109	24,00
07.12.2025	54,3	47,7	172,259	0,000	172,259	7,1	7,1	-	-	1,141	24,00
08.12.2025	56,4	49,1	172,111	0,000	172,111	7,1	7,1	-	-	1,251	24,00
09.12.2025	60,5	52,1	171,623	0,000	171,623	7,1	7,1	-	-	1,448	24,00
10.12.2025	61,2	52,6	171,733	0,000	171,733	7,1	7,1	-	-	1,480	24,00
11.12.2025	61,0	52,4	171,778	0,000	171,778	7,1	7,1	-	-	1,474	24,00
12.12.2025	60,0	51,8	171,950	0,000	171,950	7,1	7,1	-	-	1,412	24,00
13.12.2025	60,7	52,5	172,928	0,000	172,928	7,1	7,1	-	-	1,410	24,00
14.12.2025	60,8	52,5	172,806	0,000	172,806	7,1	7,1	-	-	1,430	24,00
15.12.2025	64,8	55,5	172,336	0,000	172,336	7,1	7,1	-	-	1,610	24,00
16.12.2025	66,1	56,4	172,054	0,000	172,054	7,1	7,1	-	-	1,670	24,00
17.12.2025	65,1	55,7	172,406	0,000	172,406	7,1	7,1	-	-	1,617	24,00
18.12.2025	64,5	55,3	172,984	0,000	172,984	7,1	7,1	-	-	1,591	24,00
19.12.2025	65,3	56,1	173,116	0,000	173,116	7,1	7,1	-	-	1,594	24,00
Итого	56,3	49,1	5157,699	0,000	5157,699	7,1	7,1	-	-	37,121	718,00

Всего к оплате

Qп = 37,121 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 5157,699 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.12.2025 14:25:35 1