



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Девонская, д. 18

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ВЗЛЕТ TCPB-026 № 903820

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: VZLJOT
65.00.00.81

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	51,4	45,4	353,408	353,408	0,000	5,8	1,0	18,141	15,954	2,188	24,00
21.11.2025	51,3	45,0	360,041	360,041	0,000	5,8	1,0	18,528	16,284	2,244	24,00
22.11.2025	51,0	45,3	354,862	354,862	0,000	5,8	1,0	18,091	15,926	2,165	24,00
23.11.2025	51,4	45,3	365,645	365,645	0,000	5,8	1,0	18,787	16,631	2,156	24,00
24.11.2025	51,4	45,6	354,447	354,447	0,000	5,8	1,0	18,250	16,084	2,166	24,00
25.11.2025	51,8	45,6	362,872	362,872	-0,000	5,8	1,0	18,728	16,582	2,147	24,00
26.11.2025	51,5	45,6	350,635	350,635	0,000	5,8	1,0	18,049	15,900	2,149	24,00
27.11.2025	51,7	45,5	361,361	361,361	-0,000	5,8	1,0	18,639	16,456	2,182	24,00
28.11.2025	51,2	45,4	352,545	352,545	0,000	5,8	1,0	18,168	15,983	2,185	24,00
29.11.2025	51,3	45,1	364,217	364,217	0,000	5,8	1,0	18,722	16,531	2,191	24,00
30.11.2025	51,6	45,6	347,950	347,950	0,000	5,8	1,0	17,890	15,711	2,179	24,00
01.12.2025	51,5	45,2	363,328	363,328	0,000	5,8	1,0	18,770	16,551	2,219	24,00
02.12.2025	51,5	45,6	350,210	350,210	0,000	5,9	1,0	18,028	15,827	2,200	24,00
03.12.2025	53,2	46,5	367,522	367,522	-0,000	5,9	1,0	19,223	16,933	2,290	24,00
04.12.2025	52,9	46,5	346,322	346,322	0,000	5,9	1,0	18,290	15,978	2,311	24,00
05.12.2025	52,9	46,2	360,999	360,999	-0,000	5,9	1,0	19,134	16,796	2,338	24,00
06.12.2025	53,4	47,0	343,791	343,791	0,000	5,9	1,0	18,215	15,894	2,321	24,00
07.12.2025	53,8	47,1	362,410	362,410	0,000	5,9	1,0	19,505	17,096	2,408	24,00
08.12.2025	58,7	50,4	344,954	344,954	0,000	5,9	1,0	19,293	16,657	2,635	24,00
09.12.2025	60,6	52,2	366,285	366,284	0,000	5,9	1,0	21,946	18,870	3,076	24,00
10.12.2025	60,2	51,2	340,533	340,533	0,000	5,9	1,0	20,591	17,509	3,082	24,00
11.12.2025	60,2	51,9	367,958	367,958	0,000	5,9	1,0	22,191	19,086	3,105	24,00
12.12.2025	60,5	51,8	345,299	345,299	0,000	5,9	1,0	20,473	17,534	2,939	24,00
13.12.2025	58,6	51,1	369,009	369,009	-0,000	5,9	1,0	22,136	19,181	2,955	24,00
14.12.2025	62,9	53,6	349,653	349,653	0,000	5,9	1,0	21,060	18,054	3,007	24,00
15.12.2025	65,1	55,7	366,332	366,332	0,000	6,0	1,0	23,496	20,061	3,435	24,00
16.12.2025	65,7	55,4	346,550	346,550	-0,000	5,9	1,0	22,635	19,112	3,523	24,00
17.12.2025	63,6	54,6	368,331	368,330	0,000	5,9	1,0	23,679	20,238	3,441	24,00
18.12.2025	64,8	55,0	349,210	349,210	0,000	5,9	1,0	22,283	18,952	3,331	24,00
19.12.2025	64,4	55,6	370,733	370,733	-0,000	5,9	1,0	23,944	20,585	3,359	24,00
Итого	56,0	48,7	10707,410	10707,409	0,001	5,9	1,0	596,885	518,956	77,929	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Q_{потерь} = 0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Q_п + Q_{потерь} = 77,929 ГКал

Всего к оплате за потери воды M_п = 0,001 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: