



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Девонская, д. 5

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 182468

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	51,8	41,5	85,710	84,000	1,710	6,2	6,0	-	-	0,885	24,00
21.11.2025	52,0	41,3	84,800	83,160	1,640	6,2	6,0	-	-	0,897	24,00
22.11.2025	51,5	41,2	84,860	83,200	1,660	6,2	6,0	-	-	0,869	24,00
23.11.2025	51,9	41,6	84,930	83,260	1,670	6,2	6,0	-	-	0,865	24,00
24.11.2025	52,0	41,6	84,210	82,670	1,540	6,2	6,0	-	-	0,874	24,00
25.11.2025	52,1	41,9	85,130	83,540	1,590	6,2	6,0	-	-	0,868	24,00
26.11.2025	52,0	41,7	85,070	83,580	1,490	6,2	6,0	-	-	0,870	24,00
27.11.2025	52,1	41,7	85,040	83,510	1,530	6,2	6,0	-	-	0,886	24,00
28.11.2025	52,0	41,6	85,250	83,690	1,560	6,2	6,0	-	-	0,885	24,00
29.11.2025	51,9	41,6	85,410	83,700	1,710	6,2	6,0	-	-	0,884	24,00
30.11.2025	51,9	41,6	85,430	82,880	2,550	6,2	6,0	-	-	0,888	24,00
01.12.2025	52,2	41,8	85,400	82,900	2,500	6,2	6,0	-	-	0,884	24,00
02.12.2025	52,0	41,7	85,390	82,800	2,590	6,2	6,0	-	-	0,878	24,00
03.12.2025	52,9	42,2	85,440	83,070	2,370	6,2	6,0	-	-	0,913	24,00
04.12.2025	53,3	42,4	85,570	83,160	2,410	6,2	6,0	-	-	0,929	24,00
05.12.2025	53,5	42,4	85,490	83,070	2,420	6,2	6,0	-	-	0,954	24,00
06.12.2025	53,5	42,3	85,450	82,960	2,490	6,2	6,0	-	-	0,959	24,00
07.12.2025	54,4	42,8	85,500	83,070	2,430	6,2	6,0	-	-	0,984	24,00
08.12.2025	56,7	44,1	85,380	82,960	2,420	6,2	6,0	-	-	1,069	24,00
09.12.2025	60,6	46,1	85,400	82,770	2,630	6,2	6,0	-	-	1,242	24,00
10.12.2025	61,1	46,4	85,530	82,950	2,580	6,2	6,0	-	-	1,265	24,00
11.12.2025	61,0	46,3	85,460	82,980	2,480	6,2	6,0	-	-	1,252	24,00
12.12.2025	60,0	46,0	85,540	82,930	2,610	6,2	6,0	-	-	1,197	24,00
13.12.2025	60,6	46,7	85,890	83,400	2,490	6,2	6,0	-	-	1,187	24,00
14.12.2025	61,0	46,8	85,680	83,190	2,490	6,2	6,0	-	-	1,220	24,00
15.12.2025	64,9	48,8	85,610	82,920	2,690	6,2	6,0	-	-	1,375	24,00
16.12.2025	66,1	49,5	85,590	82,940	2,650	6,2	6,0	-	-	1,417	24,00
17.12.2025	64,9	49,0	85,640	83,080	2,560	6,2	6,0	-	-	1,368	24,00
18.12.2025	64,6	48,9	85,880	83,430	2,450	6,2	6,0	-	-	1,342	24,00
19.12.2025	65,3	49,6	85,950	83,340	2,610	6,2	6,0	-	-	1,343	24,00
Итого	56,3	44,0	2561,630	2495,110	66,520	6,2	6,0	-	-	31,449	720,00

Всего к оплате

Qп = 31,449 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 66,520 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.12.2025 14:25:36 1