



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Клинова, д. 9

Назначение: Теплоснабжение (блоки 1, 2, 3, 4)

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВ7

№ 16-043302

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 1.0

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	65,5	60,7	1286,026	1294,830	-8,803	7,1	7,1	-	-	6,163	24,00
21.11.2025	65,2	60,2	1292,972	1301,999	-9,027	7,1	7,1	-	-	6,507	24,00
22.11.2025	65,1	60,1	1259,130	1266,872	-7,742	7,1	7,1	-	-	6,241	24,00
23.11.2025	65,1	60,1	1244,895	1252,007	-7,112	7,1	7,1	-	-	6,200	24,00
24.11.2025	65,2	60,4	1302,933	1310,233	-7,300	7,1	7,1	-	-	6,238	24,00
25.11.2025	65,1	60,6	1328,583	1335,884	-7,301	7,1	7,1	-	-	6,048	24,00
26.11.2025	64,9	60,1	1305,633	1313,142	-7,509	7,1	7,1	-	-	6,256	24,00
27.11.2025	65,0	60,1	1285,029	1292,463	-7,434	7,1	7,1	-	-	6,300	24,00
28.11.2025	65,3	60,3	1301,344	1309,150	-7,805	7,1	7,1	-	-	6,471	24,00
29.11.2025	65,3	60,4	1299,485	1307,226	-7,741	7,1	7,1	-	-	6,373	24,00
30.11.2025	65,1	60,2	1298,326	1305,908	-7,582	7,1	7,1	-	-	6,359	24,00
01.12.2025	65,1	60,3	1309,645	1317,261	-7,617	7,1	7,1	-	-	6,297	24,00
02.12.2025	65,1	60,2	1314,520	1322,295	-7,775	7,1	7,1	-	-	6,385	24,00
03.12.2025	65,1	60,0	1265,796	1273,414	-7,618	7,1	7,1	-	-	6,427	24,00
04.12.2025	65,1	59,9	1232,160	1239,554	-7,394	7,1	7,1	-	-	6,416	24,00
05.12.2025	65,2	59,9	1218,454	1225,966	-7,512	7,1	7,1	-	-	6,434	24,00
06.12.2025	65,2	59,9	1220,365	1228,042	-7,677	7,1	7,1	-	-	6,411	24,00
07.12.2025	65,0	59,6	1215,285	1222,832	-7,547	7,1	7,1	-	-	6,496	24,00
08.12.2025	66,9	61,1	1235,770	1245,010	-9,240	7,1	7,1	-	-	7,192	24,00
09.12.2025	68,4	62,4	1256,561	1266,623	-10,062	7,1	7,1	-	-	7,600	24,00
10.12.2025	68,4	62,4	1309,407	1320,049	-10,641	7,1	7,1	-	-	7,950	24,00
11.12.2025	68,8	62,8	1324,450	1335,218	-10,767	7,1	7,1	-	-	7,924	24,00
12.12.2025	68,9	63,0	1305,076	1315,510	-10,434	7,1	7,1	-	-	7,669	24,00
13.12.2025	68,4	62,8	1292,607	1302,092	-9,486	7,1	7,1	-	-	7,268	24,00
14.12.2025	67,9	62,1	1330,431	1340,338	-9,907	7,1	7,1	-	-	7,625	24,00
15.12.2025	69,0	62,9	1310,797	1321,929	-11,132	7,1	7,1	-	-	8,053	24,00
16.12.2025	69,9	63,5	1308,888	1320,399	-11,511	7,1	7,1	-	-	8,373	24,00
17.12.2025	69,8	63,6	1337,330	1348,654	-11,324	7,1	7,1	-	-	8,330	24,00
18.12.2025	68,6	62,4	1283,950	1294,104	-10,154	7,1	7,1	-	-	7,887	24,00
19.12.2025	68,8	62,7	1247,228	1256,934	-9,706	7,1	7,1	-	-	7,626	24,00
Итого	66,5	61,2	38523,076	38785,935	-262,860	7,1	7,1	-	-	207,516	720,00

Всего к оплате

Q_п = 207,516 Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = -262,860 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.12.2025 14:25:38 1