



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 19

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТЭМ-104 № 1648674 Тхв = 5,0 °C Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	52,2	43,7	266,290	262,784	3,506	7,0	5,0	-	-	2,293	24,00
21.11.2025	52,3	43,6	265,978	262,707	3,271	7,0	5,0	-	-	2,346	24,00
22.11.2025	51,9	43,3	264,744	261,214	3,530	7,0	5,0	-	-	2,285	24,00
23.11.2025	52,3	43,8	264,492	260,955	3,537	7,0	5,0	-	-	2,270	24,00
24.11.2025	52,4	43,8	264,383	260,721	3,663	7,0	5,0	-	-	2,286	24,00
25.11.2025	52,5	44,0	265,637	262,244	3,394	7,0	5,0	-	-	2,268	24,00
26.11.2025	52,4	43,8	264,627	260,931	3,696	7,0	5,0	-	-	2,273	24,00
27.11.2025	52,5	43,9	266,186	262,671	3,515	7,0	5,0	-	-	2,292	24,00
28.11.2025	52,4	43,8	264,681	261,044	3,637	7,0	5,0	-	-	2,302	24,00
29.11.2025	52,3	43,7	264,218	260,693	3,525	7,0	5,0	-	-	2,295	24,00
30.11.2025	52,3	43,7	263,910	260,121	3,789	7,0	5,0	-	-	2,292	24,00
01.12.2025	52,5	43,9	264,189	260,751	3,438	7,0	5,0	-	-	2,316	24,00
02.12.2025	52,4	43,7	264,389	260,686	3,703	7,0	5,0	-	-	2,314	24,00
03.12.2025	53,2	44,3	265,351	262,013	3,338	7,0	5,0	-	-	2,387	24,00
04.12.2025	53,7	44,6	261,039	258,731	2,307	7,0	5,0	-	-	2,403	24,00
05.12.2025	53,9	44,4	251,829	250,542	1,287	7,0	5,0	-	-	2,414	24,00
06.12.2025	53,9	44,4	250,937	249,106	1,831	7,0	5,0	-	-	2,411	24,00
07.12.2025	54,8	44,9	251,152	249,356	1,797	7,0	5,0	-	-	2,486	24,00
08.12.2025	57,0	46,1	252,486	250,579	1,906	7,0	5,0	-	-	2,775	24,00
09.12.2025	61,0	48,4	250,621	248,732	1,890	7,0	5,0	-	-	3,192	24,00
10.12.2025	61,6	48,7	251,622	249,545	2,077	7,0	5,0	-	-	3,269	24,00
11.12.2025	61,4	48,4	251,695	249,598	2,096	7,0	5,0	-	-	3,286	24,00
12.12.2025	61,1	46,6	173,976	171,466	2,510	7,0	5,0	-	-	2,543	24,00
13.12.2025	60,9	45,2	184,824	183,408	1,416	7,0	5,0	-	-	2,920	24,00
14.12.2025	61,3	45,2	184,751	183,431	1,320	7,0	5,0	-	-	2,989	24,00
15.12.2025	65,2	47,2	183,977	182,811	1,166	7,0	5,0	-	-	3,330	24,00
16.12.2025	66,4	47,8	183,786	182,589	1,197	7,0	5,0	-	-	3,447	24,00
17.12.2025	65,3	47,2	184,060	182,881	1,179	7,0	5,0	-	-	3,358	24,00
18.12.2025	64,9	47,3	186,518	185,408	1,109	7,0	5,0	-	-	3,302	24,00
19.12.2025	65,6	47,8	183,679	182,518	1,162	7,0	5,0	-	-	3,282	24,00
Итого	56,7	45,2	7196,030	7120,237	75,793	7,0	5,0	-	-	79,623	720,00

Всего к оплате Qп = 79,623 Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = 75,793 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.12.2025 14:25:39 1