



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 61/1

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № СВ589

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	67,1	59,6	324,744	337,940	-13,196	7,0	5,0	-	-	2,454	24,00
21.11.2025	67,5	59,7	320,355	333,258	-12,903	7,0	5,0	-	-	2,519	24,00
22.11.2025	67,2	59,6	321,113	334,089	-12,977	7,0	5,0	-	-	2,451	24,00
23.11.2025	66,7	59,3	322,351	335,396	-13,045	7,0	5,0	-	-	2,396	24,00
24.11.2025	66,7	59,3	320,731	333,632	-12,901	7,0	5,0	-	-	2,388	24,00
25.11.2025	66,9	59,6	326,181	339,634	-13,453	7,0	5,0	-	-	2,402	24,00
26.11.2025	66,4	59,1	326,429	339,830	-13,401	7,0	5,0	-	-	2,377	24,00
27.11.2025	67,0	59,6	331,611	345,315	-13,704	7,0	5,0	-	-	2,439	24,00
28.11.2025	66,8	59,4	335,704	349,541	-13,836	7,0	5,0	-	-	2,469	24,00
29.11.2025	67,0	59,6	336,395	350,227	-13,833	7,0	5,0	-	-	2,502	24,00
30.11.2025	66,9	59,6	336,707	350,516	-13,810	7,0	5,0	-	-	2,476	24,00
01.12.2025	67,1	59,6	336,051	349,711	-13,661	7,0	5,0	-	-	2,497	24,00
02.12.2025	67,2	59,7	335,216	348,725	-13,509	7,0	5,0	-	-	2,487	24,00
03.12.2025	66,8	59,3	328,598	341,729	-13,132	7,0	5,0	-	-	2,468	24,00
04.12.2025	66,9	59,3	324,193	337,150	-12,956	7,0	5,0	-	-	2,465	24,00
05.12.2025	66,9	59,3	324,484	337,457	-12,973	7,0	5,0	-	-	2,463	24,00
06.12.2025	67,0	59,4	324,321	337,310	-12,989	7,0	5,0	-	-	2,459	24,00
07.12.2025	66,9	59,3	323,903	336,829	-12,926	7,0	5,0	-	-	2,458	24,00
08.12.2025	68,4	59,9	307,782	319,784	-12,002	7,0	5,0	-	-	2,600	24,00
09.12.2025	70,0	60,5	296,911	308,335	-11,424	7,0	5,0	-	-	2,826	24,00
10.12.2025	69,6	59,7	283,832	294,555	-10,723	7,0	5,0	-	-	2,804	24,00
11.12.2025	69,5	59,3	274,408	284,662	-10,254	7,0	5,0	-	-	2,794	24,00
12.12.2025	68,9	59,0	278,373	288,850	-10,477	7,0	5,0	-	-	2,750	24,00
13.12.2025	68,1	58,7	282,274	292,954	-10,680	7,0	5,0	-	-	2,664	24,00
14.12.2025	68,3	58,6	279,768	290,313	-10,545	7,0	5,0	-	-	2,705	24,00
15.12.2025	71,3	60,1	261,515	271,060	-9,545	7,0	5,0	-	-	2,921	24,00
16.12.2025	71,0	59,5	252,856	261,990	-9,134	7,0	5,0	-	-	2,906	24,00
17.12.2025	70,3	59,0	252,524	261,668	-9,144	7,0	5,0	-	-	2,862	24,00
18.12.2025	69,1	58,1	252,469	261,621	-9,152	7,0	5,0	-	-	2,774	24,00
19.12.2025	69,1	58,3	252,617	261,783	-9,165	7,0	5,0	-	-	2,731	24,00
Итого	68,0	59,4	9174,415	9535,866	-361,451	7,0	5,0	-	-	77,508	720,00

Всего к оплате

Qп = 77,508 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -361,451 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.12.2025 14:25:45 1