



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Северная, д. 24

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 167073

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	52,5	45,4	255,480	247,950	7,530	6,2	5,7	-	-	1,827	24,00
21.11.2025	52,7	45,3	255,110	247,640	7,470	6,2	5,7	-	-	1,876	24,00
22.11.2025	52,2	45,1	254,830	247,400	7,430	6,2	5,7	-	-	1,802	24,00
23.11.2025	52,6	45,5	255,080	247,570	7,510	6,2	5,7	-	-	1,799	24,00
24.11.2025	52,7	45,6	255,090	247,520	7,570	6,2	5,7	-	-	1,819	24,00
25.11.2025	52,8	45,8	255,260	247,680	7,580	6,2	5,7	-	-	1,798	24,00
26.11.2025	52,7	45,5	255,180	247,570	7,610	6,2	5,7	-	-	1,810	24,00
27.11.2025	52,8	45,6	255,160	247,540	7,620	6,2	5,7	-	-	1,821	24,00
28.11.2025	52,7	45,5	255,140	247,470	7,670	6,2	5,8	-	-	1,835	24,00
29.11.2025	52,6	45,4	255,320	247,590	7,730	6,2	5,8	-	-	1,843	24,00
30.11.2025	52,6	45,5	255,340	247,680	7,660	6,2	5,7	-	-	1,826	24,00
01.12.2025	52,8	45,6	255,180	247,550	7,630	6,2	5,7	-	-	1,847	24,00
02.12.2025	52,7	45,5	255,200	247,580	7,620	6,2	5,8	-	-	1,834	24,00
03.12.2025	53,6	46,1	255,240	247,560	7,680	6,2	5,8	-	-	1,922	24,00
04.12.2025	54,0	46,4	255,150	247,460	7,690	6,2	5,9	-	-	1,939	24,00
05.12.2025	54,2	46,5	254,720	246,970	7,750	6,2	5,9	-	-	1,964	24,00
06.12.2025	54,3	46,5	254,630	246,930	7,700	6,2	5,9	-	-	1,975	24,00
07.12.2025	55,1	47,1	254,580	246,790	7,790	6,2	5,9	-	-	2,034	24,00
08.12.2025	57,6	48,6	254,280	246,530	7,750	6,2	5,8	-	-	2,272	24,00
09.12.2025	61,5	51,2	254,070	246,340	7,730	6,2	5,8	-	-	2,611	24,00
10.12.2025	62,0	51,5	254,380	246,580	7,800	6,2	5,8	-	-	2,662	24,00
11.12.2025	61,8	51,4	254,450	246,600	7,850	6,2	5,9	-	-	2,642	24,00
12.12.2025	60,8	50,9	254,450	246,660	7,790	6,2	5,8	-	-	2,515	24,00
13.12.2025	61,3	51,6	255,390	247,390	8,000	6,2	5,8	-	-	2,490	24,00
14.12.2025	62,0	51,9	255,440	247,340	8,100	6,2	5,9	-	-	2,581	24,00
15.12.2025	65,9	54,5	255,220	246,980	8,240	6,2	5,9	-	-	2,898	24,00
16.12.2025	67,1	55,2	255,030	246,640	8,390	6,2	5,9	-	-	3,009	24,00
17.12.2025	65,8	54,5	255,360	247,090	8,270	6,2	5,9	-	-	2,898	24,00
18.12.2025	65,5	54,4	255,570	247,250	8,320	6,2	5,8	-	-	2,842	24,00
19.12.2025	66,2	55,1	255,040	246,640	8,400	6,2	5,9	-	-	2,826	24,00
Итого	57,1	48,5	7650,370	7416,490	233,880	6,2	5,8	-	-	65,817	720,00

Всего к оплате

Qп = 65,817 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 233,880 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.12.2025 14:56:50 1