



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Социалистическая, д. 18

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DB171

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	62,3	51,1	71,576	71,143	0,433	7,0	5,0	-	-	0,806	24,00
21.11.2025	61,8	50,6	71,453	71,029	0,424	7,0	5,0	-	-	0,801	24,00
22.11.2025	61,9	50,9	71,405	70,986	0,419	7,0	5,0	-	-	0,788	24,00
23.11.2025	62,3	51,6	71,706	71,216	0,489	7,0	5,0	-	-	0,761	24,00
24.11.2025	62,1	51,7	71,375	70,885	0,491	7,0	5,0	-	-	0,744	24,00
25.11.2025	62,2	51,2	68,898	68,404	0,494	7,0	5,0	-	-	0,759	24,00
26.11.2025	62,0	51,1	71,673	71,183	0,489	7,0	5,0	-	-	0,775	24,00
27.11.2025	61,9	51,2	73,130	72,676	0,454	7,0	5,0	-	-	0,776	24,00
28.11.2025	61,5	51,0	73,492	73,014	0,478	7,0	5,0	-	-	0,772	24,00
29.11.2025	61,4	50,9	72,691	72,206	0,485	7,0	5,0	-	-	0,762	24,00
30.11.2025	61,6	50,9	72,758	72,264	0,494	7,0	5,0	-	-	0,775	24,00
01.12.2025	61,5	50,9	72,774	72,282	0,492	7,0	5,0	-	-	0,771	24,00
02.12.2025	62,2	51,5	72,541	72,046	0,495	7,0	5,0	-	-	0,779	24,00
03.12.2025	63,7	52,4	72,879	72,490	0,389	7,0	5,0	-	-	0,821	24,00
04.12.2025	64,0	52,5	72,460	72,118	0,343	7,0	5,0	-	-	0,831	24,00
05.12.2025	64,1	51,8	69,819	69,407	0,412	7,0	5,0	-	-	0,855	24,00
06.12.2025	64,1	50,8	62,339	61,941	0,399	7,0	5,0	-	-	0,828	24,00
07.12.2025	64,1	50,7	62,756	62,384	0,371	7,0	5,0	-	-	0,838	24,00
08.12.2025	63,4	50,2	64,186	63,798	0,388	7,0	5,0	-	-	0,844	24,00
09.12.2025	62,0	48,1	63,901	63,438	0,463	7,0	5,0	-	-	0,886	24,00
10.12.2025	63,0	48,0	64,784	64,368	0,416	7,0	5,0	-	-	0,974	24,00
11.12.2025	62,5	47,4	64,794	64,262	0,532	7,0	5,0	-	-	0,978	24,00
12.12.2025	62,5	47,8	68,702	68,267	0,435	7,0	5,0	-	-	1,004	24,00
13.12.2025	62,8	49,1	75,477	75,034	0,443	7,0	5,0	-	-	1,027	24,00
14.12.2025	62,4	50,6	87,369	86,825	0,543	7,0	5,0	-	-	1,031	24,00
15.12.2025	64,2	51,8	88,985	88,532	0,453	7,0	5,0	-	-	1,107	24,00
16.12.2025	65,9	52,6	87,972	87,507	0,465	7,0	5,0	-	-	1,168	24,00
17.12.2025	66,1	52,7	91,111	90,678	0,433	7,0	5,0	-	-	1,215	24,00
18.12.2025	62,8	50,9	93,296	92,754	0,541	7,0	5,0	-	-	1,101	24,00
19.12.2025	63,6	51,1	88,940	88,413	0,527	7,0	5,0	-	-	1,114	24,00
Итого	62,9	50,8	2215,240	2201,551	13,689	7,0	5,0	-	-	26,692	720,00

Всего к оплате

Q_п = **26,692** Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = **13,689** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.12.2025 15:21:52 1