



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: Союз управляющих домами
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 59

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 12917100 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46) Версия ПО: 015-01.062-00.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)		Время раб.(ч)
	T1	T2		V1	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	64,3	37,8	13,243	0,345	24,00	
21.11.2025	64,9	38,9	15,040	0,374	24,00	
22.11.2025	65,2	44,9	21,105	0,419	24,00	
23.11.2025	64,7	45,3	21,199	0,403	24,00	
24.11.2025	64,8	45,3	21,252	0,408	24,00	
25.11.2025	65,0	45,7	21,475	0,404	24,00	
26.11.2025	64,6	45,3	21,524	0,407	24,00	
27.11.2025	65,1	45,8	21,791	0,412	24,00	
28.11.2025	64,9	45,7	21,946	0,412	24,00	
29.11.2025	65,1	45,9	21,987	0,413	24,00	
30.11.2025	65,0	46,2	22,002	0,405	24,00	
01.12.2025	65,2	46,2	21,978	0,409	24,00	
02.12.2025	65,2	45,8	21,910	0,419	24,00	
03.12.2025	64,8	45,1	21,457	0,415	24,00	
04.12.2025	65,0	44,9	21,206	0,417	24,00	
05.12.2025	64,9	45,0	21,242	0,416	24,00	
06.12.2025	65,1	45,1	21,241	0,417	24,00	
07.12.2025	64,9	45,0	21,201	0,413	24,00	
08.12.2025	66,4	44,4	20,002	0,431	24,00	
09.12.2025	67,7	44,1	19,268	0,445	24,00	
10.12.2025	67,2	43,3	19,003	0,444	24,00	
11.12.2025	67,2	45,0	21,282	0,462	24,00	
12.12.2025	66,8	45,3	21,424	0,451	24,00	
13.12.2025	66,0	45,4	21,628	0,436	24,00	
14.12.2025	66,3	45,1	21,420	0,444	24,00	
15.12.2025	68,9	44,5	19,953	0,475	24,00	
16.12.2025	68,8	47,6	25,146	0,514	24,00	
17.12.2025	68,3	48,9	27,376	0,518	24,00	
18.12.2025	67,2	48,5	27,364	0,499	24,00	
19.12.2025	67,2	49,1	27,455	0,489	24,00	
Итого	65,9	45,2	644,119	12,916	720,00	

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.11.2025 00:00	6031,891	61,388	3175,00
20.12.2025 00:00	6676,010	74,304	3895,00
	644,119	12,916	720,00

Всего потреблено Qп = 12,916 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: