

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
Номер теплосчётчика: 3060241
Номер абонента:
Адрес установки: 21мкр д4\5 1ввод
Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

$Q = M1(h1 - h2)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 20.12.2025 по 19.01.2026

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
20.12	3,163	182,5	177,0	---	5,5	67,44	49,52	0,55	0,48	24,00
21.12	3,019	181,4	175,9	---	5,5	66,06	48,83	0,54	0,47	24,00
22.12	3,385	187,7	182,0	---	5,6	68,63	50,03	0,54	0,47	24,00
23.12	3,361	186,6	180,9	---	5,6	69,15	50,56	0,54	0,48	24,00
24.12	3,441	189,3	183,6	---	5,7	69,14	50,39	0,54	0,50	24,00
25.12	3,792	188,2	182,5	---	5,7	68,46	49,84	0,54	0,46	24,00
26.12	3,179	189,4	183,6	---	5,7	67,89	50,54	0,56	0,46	24,00
Итого:	23,339	1305,0	1265,5	0,0	39,5	68,11	49,96	0,55	0,48	168,00
27.12	3,986	188,3	182,5	---	5,7	66,12	50,54	0,58	0,47	24,00
28.12	3,075	201,1	195,1	---	6,0	65,96	50,14	0,58	0,49	24,00
29.12	3,530	204,0	198,0	---	6,0	66,12	50,18	0,58	0,51	24,00
30.12	3,183	205,1	199,1	---	6,0	66,61	50,58	0,58	0,51	24,00
31.12	3,387	204,1	198,1	---	6,1	66,14	49,91	0,58	0,51	24,00
01.01	3,256	205,2	199,2	---	6,1	65,99	49,60	0,58	0,50	24,00
02.01	3,419	204,1	198,1	---	6,1	64,84	49,70	0,58	0,52	24,00
Итого:	23,836	1412,0	1370,0	0,0	42,0	65,97	50,09	0,58	0,50	168,00
03.01	3,240	205,2	199,2	---	6,1	66,45	50,14	0,58	0,53	24,00
04.01	3,439	204,1	198,1	---	6,1	66,37	50,10	0,58	0,53	24,00
05.01	3,219	205,1	199,0	---	6,1	66,61	50,40	0,58	0,53	24,00
06.01	3,429	204,0	197,9	---	6,1	65,16	49,54	0,58	0,53	24,00
07.01	2,971	205,3	199,2	---	6,2	64,02	49,03	0,58	0,53	24,00
08.01	3,277	204,2	198,1	---	6,2	63,82	48,77	0,58	0,53	24,00
09.01	2,970	203,8	197,7	---	6,2	63,94	48,84	0,58	0,53	24,00
Итого:	22,546	1432,0	1389,1	0,0	42,9	65,19	49,55	0,58	0,50	168,00
10.01	3,195	205,3	199,1	---	6,2	62,23	48,06	0,58	0,53	24,00
11.01	2,939	204,2	198,0	---	6,2	63,58	48,66	0,58	0,53	24,00
12.01	2,979	205,3	199,1	---	6,2	63,94	48,06	0,58	0,53	24,00
13.01	2,891	204,0	197,7	---	6,2	63,09	48,39	0,58	0,53	24,00
14.01	3,183	205,1	198,8	---	6,2	62,23	49,06	0,58	0,53	24,00
15.01	3,414	207,7	201,4	---	6,3	67,97	51,02	0,58	0,53	24,00
16.01	4,123	208,8	202,5	---	6,3	64,27	53,32	0,58	0,53	24,00
Итого:	22,724	1440,3	1396,6	0,0	43,7	63,25	48,26	0,58	0,53	168,00
17.01	3,423	207,0	200,6	---	6,3	68,09	51,03	0,58	0,53	24,00
18.01	3,612	208,1	201,7	---	6,3	69,87	52,00	0,58	0,53	24,00
19.01	3,584	208,2	201,8	---	6,3	69,58	51,85	0,58	0,53	24,00
Итого:	10,62	623,2	604,2	0,0	19,0	68,98	51,51	0,58	0,53	72,00
Итого:	103,06	6212,4	6025,4	0,0	187,0	66,30	49,87	0,58	0,51	744,0

$dI = 16,43$

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		103,06					
Показания интеграторов	На 24:00 21.12.2025	На 24:00 19.01.2026	Результат за период		На 16:18 20.01.2026		
Количество теплоты, Гкал	140,12	243,18	103,06		243,18		
Расход теплоносителя Мп, т	12593,1	18805,5	6212,4		18805,5		
Расход теплоносителя Мо, т	12213,1	18238,5	6025,4		18238,5		
Время наработки, ч	1475,4	2219,4	744,0		2219,4		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____