

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060232
 Номер абонента:
 Адрес установки: 25мкр д13
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,180	60,0	---	---
2	50	0,177	59,0	---	---

Q = M1(h1 - h2)

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 20.12.2025 по 19.01.2026**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
20.12	2,460	163,7	167,0	3,4	---	65,52	50,49	0,50	0,50	24,00
21.12	2,477	163,0	166,4	3,4	---	65,74	50,55	0,50	0,50	24,00
22.12	2,406	160,1	163,4	3,3	---	65,35	50,32	0,50	0,50	24,00
23.12	2,383	155,4	158,7	3,2	---	65,36	50,03	0,50	0,50	24,00
24.12	2,574	141,3	144,2	2,9	---	68,35	50,13	0,50	0,50	24,00
25.12	2,702	135,1	137,9	2,8	---	70,23	50,24	0,50	0,50	24,00
26.12	2,619	140,0	142,9	2,9	---	68,47	49,78	0,50	0,50	24,00
Итого:	17,62	1058,6	1080,4	21,8	0,0	66,88	50,23	0,50	0,50	168,00
27.12	2,552	144,4	147,4	3,0	---	67,08	49,40	0,50	0,50	24,00
28.12	2,532	144,3	147,3	3,0	---	66,94	49,40	0,50	0,50	24,00
29.12	2,574	150,9	153,9	3,1	---	67,49	50,43	0,50	0,50	24,00
30.12	2,605	159,0	162,2	3,2	---	67,90	51,51	0,50	0,50	24,00
31.12	2,577	159,4	162,7	3,3	---	67,67	51,51	0,50	0,50	24,00
01.01	2,568	157,9	161,1	3,2	---	67,70	51,44	0,50	0,50	24,00
02.01	2,589	156,8	160,0	3,2	---	67,64	51,13	0,50	0,50	24,00
Итого:	18,00	1072,7	1094,6	21,9	0,0	67,50	50,73	0,50	0,50	168,00
03.01	2,564	159,9	163,1	3,2	---	66,60	50,57	0,50	0,50	24,00
04.01	2,522	163,7	167,0	3,3	---	65,67	50,27	0,50	0,50	24,00
05.01	2,503	166,4	169,8	3,4	---	65,64	50,60	0,50	0,50	24,00
06.01	2,434	165,5	168,8	3,4	---	64,95	50,25	0,50	0,50	24,00
07.01	2,367	164,2	167,6	3,4	---	63,86	49,45	0,50	0,50	24,00
08.01	2,382	169,0	172,4	3,5	---	64,12	50,02	0,50	0,50	24,00
09.01	2,382	170,1	173,6	3,5	---	64,36	50,35	0,50	0,50	24,00
Итого:	17,15	1158,8	1182,4	23,6	0,0	65,02	50,22	0,50	0,50	168,00
10.01	2,413	169,9	173,4	3,5	---	64,68	50,47	0,50	0,50	24,00
11.01	2,417	169,2	172,6	3,5	---	64,50	50,21	0,50	0,50	24,00
12.01	2,310	177,8	181,5	3,7	---	62,49	49,50	0,50	0,50	24,00
13.01	2,194	187,8	191,7	3,9	---	60,21	48,53	0,50	0,50	24,00
14.01	2,293	180,9	184,6	3,8	---	61,72	49,04	0,50	0,50	24,00
15.01	2,542	169,0	172,5	3,5	---	66,12	51,08	0,50	0,50	24,00
16.01	2,747	162,9	166,2	3,3	---	69,15	52,29	0,50	0,50	24,00
Итого:	16,92	1217,3	1242,5	25,1	0,0	64,00	50,11	0,50	0,50	168,00
17.01	2,877	165,9	169,3	3,4	---	70,51	53,18	0,50	0,50	24,00
18.01	2,901	166,1	169,5	3,4	---	70,71	53,25	0,50	0,50	24,00
19.01	2,660	163,7	167,1	3,4	---	67,53	51,29	0,50	0,50	24,00
Итого:	8,44	495,7	505,9	10,2	0,0	69,59	52,58	0,50	0,50	72,00
Итого:	78,13	5003,2	5105,8	102,6	0,0	66,15	50,54	0,50	0,50	744,0

dT= 15,61

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q = 78,13		Q т/с + Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
Показания интеграторов	На 24:00 19.12.2025	На 24:00 19.01.2026	Результат за период
Количество теплоты, Гкал	4778,46	4856,59	78,13
Расход теплоносителя M1, т	541764,9	546768,1	5003,2
Расход теплоносителя M2, т	543933,4	549039,2	5105,8
Время наработки, ч	55640,2	56384,2	744,0
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____