

Отчет о потреблении...
от 20-01-2026
За период с 20-12-2025 00:00:00 по 20-01-2026 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
34 мкр.д. 8а 2 ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N LE114
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	ts1	tm1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	60	150	60	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.
20-12-2025 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-12-2025 00:00:00	2.85	64.36	218.26	51.28	219.70	24:00	24:00
22-12-2025 00:00:00	2.91	64.70	218.41	51.37	219.86	24:00	24:00
23-12-2025 00:00:00	2.89	64.57	218.71	51.33	220.17	24:00	24:00
24-12-2025 00:00:00	2.90	64.88	219.05	51.65	220.51	24:00	24:00
25-12-2025 00:00:00	2.94	65.27	227.75	52.29	229.23	24:00	24:00
26-12-2025 00:00:00	2.95	64.16	239.04	51.81	240.53	24:00	24:00
27-12-2025 00:00:00	2.99	64.11	240.90	51.66	242.40	24:00	24:00
28-12-2025 00:00:00	3.04	64.44	244.47	52.02	245.99	24:00	24:00
29-12-2025 00:00:00	2.97	63.59	243.56	51.38	245.05	24:00	24:00
30-12-2025 00:00:00	2.94	63.90	244.00	51.85	245.47	24:00	24:00
31-12-2025 00:00:00	2.86	63.51	243.25	51.74	244.68	24:00	24:00
01-01-2026 00:00:00	2.85	63.00	241.70	51.19	243.12	24:00	24:00
02-01-2026 00:00:00	2.86	62.89	242.25	51.07	243.66	24:00	24:00
03-01-2026 00:00:00	2.88	63.03	242.26	51.11	243.69	24:00	24:00
04-01-2026 00:00:00	2.88	62.74	242.47	50.87	243.89	24:00	24:00
05-01-2026 00:00:00	2.96	63.06	243.27	50.87	244.73	24:00	24:00
06-01-2026 00:00:00	2.91	63.10	243.78	51.13	245.23	24:00	24:00
07-01-2026 00:00:00	2.83	62.60	244.89	51.04	246.29	24:00	24:00
08-01-2026 00:00:00	2.72	61.41	242.03	50.14	243.35	24:00	24:00
09-01-2026 00:00:00	2.71	61.44	242.11	50.25	243.43	24:00	24:00
10-01-2026 00:00:00	2.68	61.40	242.00	50.31	243.31	24:00	24:00
11-01-2026 00:00:00	2.70	61.83	240.50	50.58	241.82	24:00	24:00
12-01-2026 00:00:00	2.71	62.14	238.01	50.73	239.34	24:00	24:00
13-01-2026 00:00:00	2.64	61.07	250.51	50.49	251.80	24:00	24:00
14-01-2026 00:00:00	2.55	59.70	261.96	49.94	263.19	24:00	24:00
15-01-2026 00:00:00	2.61	60.49	253.10	50.15	254.36	24:00	24:00
16-01-2026 00:00:00	2.81	63.04	242.95	51.46	244.34	24:00	24:00
17-01-2026 00:00:00	3.04	66.06	238.77	53.28	240.34	24:00	24:00
18-01-2026 00:00:00	3.24	68.82	228.44	54.62	230.14	24:00	24:00
19-01-2026 00:00:00	3.26	68.95	228.30	54.67	230.03	24:00	24:00
20-01-2026 00:00:00	3.01	65.99	231.22	52.94	232.75	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	89.09	63.56	7397.92	51.46	7442.40	744:00	744:00

** Пересчитано из массы воды в объем:

при температуре $t = 10$ град.Сплотность воды $\rho(t) = 1000,29$ кг/куб.м

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.