

Отчет о потреблении...
от 21-01-2026
За период с 20-12-2025 00:00:00 по 20-01-2026 00:00:00

Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

Садовое кольцо 39
Садовое кольцо 39
ИМ 2300 N DC638
Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ).

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1	P1	P2
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	МПа	МПа
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	1,6	1,6
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
20-12-2025 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-12-2025 00:00:00	1.25	65.51	100.15	52.99	108.27	24:00	24:00	-0.40	0.53
22-12-2025 00:00:00	1.27	65.36	100.54	52.72	108.30	24:00	24:00	-0.40	0.54
23-12-2025 00:00:00	1.20	63.92	101.10	51.99	108.39	24:00	24:00	-0.40	0.54
24-12-2025 00:00:00	1.25	66.20	100.28	53.68	108.41	24:00	24:00	-0.40	0.54
25-12-2025 00:00:00	1.42	69.83	99.34	55.52	107.76	24:00	24:00	-0.40	0.54
26-12-2025 00:00:00	1.53	72.77	98.92	57.30	107.28	24:00	24:00	-0.40	0.53
27-12-2025 00:00:00	1.45	69.66	101.07	55.32	107.61	24:00	24:00	-0.40	0.52
28-12-2025 00:00:00	1.38	67.32	102.77	53.86	107.92	24:00	24:00	-0.40	0.52
29-12-2025 00:00:00	1.35	67.11	102.01	53.88	108.03	24:00	24:00	-0.40	0.52
30-12-2025 00:00:00	1.34	67.43	102.07	54.24	108.03	24:00	24:00	-0.40	0.52
31-12-2025 00:00:00	1.32	67.52	101.26	54.42	108.29	24:00	24:00	-0.40	0.52
01-01-2026 00:00:00	1.32	67.71	101.19	54.65	108.38	24:00	24:00	-0.40	0.53
02-01-2026 00:00:00	1.34	67.36	102.82	54.31	108.07	24:00	24:00	-0.40	0.52
03-01-2026 00:00:00	1.35	67.38	102.16	54.16	108.12	24:00	24:00	-0.40	0.52
04-01-2026 00:00:00	1.37	66.99	102.40	53.61	108.08	24:00	24:00	-0.40	0.52
05-01-2026 00:00:00	1.34	67.14	100.47	53.80	108.23	24:00	24:00	-0.40	0.53
06-01-2026 00:00:00	1.32	67.52	100.09	54.37	108.30	24:00	24:00	-0.40	0.53
07-01-2026 00:00:00	1.26	66.57	100.10	53.93	108.30	24:00	24:00	-0.40	0.52
08-01-2026 00:00:00	1.22	64.29	100.61	52.18	108.30	24:00	24:00	-0.40	0.52
09-01-2026 00:00:00	1.22	64.74	100.69	52.64	108.65	24:00	24:00	-0.40	0.52
10-01-2026 00:00:00	1.20	64.46	100.50	52.46	108.43	24:00	24:00	-0.40	0.52
11-01-2026 00:00:00	1.20	64.44	100.59	52.44	108.42	24:00	24:00	-0.40	0.52
12-01-2026 00:00:00	1.20	64.32	100.78	52.35	109.47	24:00	24:00	-0.40	0.52

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1	P1	P2
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	МПа	МПа
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	1,6	1,6
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
13-01-2026 00:00:00	1.17	63.38	101.07	51.79	108.69	24:00	24:00	-0.40	0.52
14-01-2026 00:00:00	1.11	61.62	101.50	50.65	108.86	24:00	24:00	-0.40	0.52
15-01-2026 00:00:00	1.11	62.47	96.15	50.40	102.79	22:23	24:00	-0.40	0.50
16-01-2026 00:00:00	1.28	65.86	100.67	53.18	108.07	24:00	24:00	-0.40	0.52
17-01-2026 00:00:00	1.43	69.54	99.86	55.22	107.69	24:00	24:00	-0.40	0.51
18-01-2026 00:00:00	1.51	71.40	98.88	56.09	107.05	24:00	24:00	-0.40	0.52
19-01-2026 00:00:00	1.49	70.56	98.98	55.51	106.93	24:00	24:00	-0.40	0.52
20-01-2026 00:00:00	1.36	67.47	99.44	53.78	107.16	24:00	24:00	-0.40	0.52

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	МПа	МПа
744:00	40.57	66.71	3118.41	53.66	3346.28	742:23	744:00	-0.40	0.52

Отв. лицо :