

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/12/25г.-19/01/26г.

Абонент:Советская д. 5

Адрес:Советская д. 5

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут МГВС=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 18.00 м3/ч G1 min = 0.12 м3/ч

G2 max = 18.00 м3/ч G2 min = 0.12 м3/ч

Серийный номер 24212703, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х96В1

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.12.25 23	63.64	44.82	18.82	5.85	5.08	65.790	65.738	64.577	65.134	-0.557	1.216	24	0	
21.12.25 23	63.52	44.84	18.67	5.95	5.09	67.235	67.192	66.003	66.575	-0.572	1.233	24	0	
22.12.25 23	62.25	44.86	17.39	6.05	5.08	69.145	69.092	67.923	68.455	-0.532	1.182	24	0	
23.12.25 23	64.37	46.32	18.05	6.10	5.09	70.357	70.315	69.037	69.620	-0.583	1.247	24	0	
24.12.25 23	67.42	46.04	21.38	6.20	5.11	64.897	64.857	63.569	64.223	-0.653	1.361	24	0	
25.12.25 23	70.61	47.44	23.17	6.06	5.03	65.003	64.960	63.555	64.286	-0.731	1.474	24	0	
26.12.25 23	67.81	46.39	21.43	6.06	4.97	65.745	65.698	64.382	65.048	-0.667	1.381	24	0	
27.12.25 23	65.42	45.37	20.05	6.27	4.97	66.793	66.738	65.499	66.108	-0.609	1.315	24	0	
28.12.25 23	65.25	45.64	19.61	6.35	4.98	67.865	67.815	66.556	67.166	-0.611	1.307	24	0	
29.12.25 23	65.56	45.96	19.60	6.40	4.98	67.920	67.855	66.597	67.197	-0.600	1.307	24	0	
30.12.25 23	65.67	46.38	19.30	6.44	4.98	69.130	69.077	67.780	68.395	-0.614	1.310	24	0	
31.12.25 23	65.87	46.64	19.23	6.44	4.98	69.743	69.688	68.371	68.988	-0.616	1.316	24	0	
01.01.26 23	65.47	45.69	19.78	6.39	4.98	66.228	66.175	64.944	65.540	-0.597	1.287	24	0	
02.01.26 23	65.44	45.18	20.26	6.50	4.98	64.930	64.857	63.676	64.252	-0.575	1.292	24	0	
03.01.26 23	65.05	44.67	20.38	6.51	4.98	64.808	64.753	63.567	64.160	-0.593	1.297	24	0	
04.01.26 23	65.21	45.12	20.09	6.64	4.99	66.895	66.817	65.607	66.195	-0.588	1.320	24	0	
05.01.26 23	65.67	46.38	19.29	6.71	4.98	70.045	70.010	68.677	69.317	-0.640	1.327	24	0	
06.01.26 23	64.92	46.00	18.92	6.69	4.97	68.647	68.585	67.338	67.919	-0.581	1.276	24	0	
07.01.26 23	62.46	43.81	18.65	6.70	4.97	64.825	64.762	63.674	64.197	-0.523	1.189	24	0	

08.01.26 23	63.01	45.07	17.93	6.74	4.96	69.410	69.357	68.157	68.713	-0.555	1.224	24	0	
09.01.26 23	62.65	44.22	18.43	6.83	4.96	65.415	65.372	64.248	64.786	-0.538	1.186	24	0	
10.01.26 23	62.59	43.95	18.64	6.90	4.96	64.452	64.408	63.303	63.837	-0.535	1.182	24	0	
11.01.26 23	62.48	44.18	18.30	6.95	4.96	65.772	65.738	64.606	65.150	-0.544	1.185	24	0	
12.01.26 23	61.76	44.31	17.44	6.89	4.95	67.887	67.835	66.708	67.227	-0.519	1.166	24	0	
13.01.26 23	59.97	43.55	16.42	6.98	4.95	68.217	68.173	67.095	67.585	-0.489	1.104	24	0	
14.01.26 23	60.16	42.71	17.44 <	5.91	4.67	62.145	62.083	61.113	61.570	-0.457	1.070	24	0	*
15.01.26 23	63.80	44.51	19.29	5.42	4.95	64.757	64.717	63.559	64.129	-0.570	1.226	24	0	
16.01.26 23	67.24	45.66	21.57	5.33	4.85	64.522	64.460	63.204	63.841	-0.636	1.364	24	0	
17.01.26 23	69.19	46.18	23.00	5.42	4.87	63.980	63.930	62.604	63.300	-0.696	1.441	24	0	
18.01.26 23	68.57	46.19	22.38	5.54	4.95	65.132	65.070	63.753	64.434	-0.681	1.428	24	0	
19.01.26 23	65.51	45.09	20.42	5.65	4.94	65.707	65.650	64.429	65.038	-0.609	1.317	24	0	
Итого/Средн	64.78	45.27	19.50	6.29	4.97	2063.400	2061.778	2024.112	2042.383	-18.271	39.530	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.12.25 23	5378.830	5427.720	5315.357	5391.953	-76.597	62.810	4263	0
19.01.26 23	7442.230	7489.498	7339.469	7434.336	-94.867	102.340	5007	0
Итого	2063.400	2061.778	2024.112	2042.383	-18.271	39.530	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____