

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 20.12.25 по 19.01.26**

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 21
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 378 Заводской номер: 02816791
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
20.12.25	65.7	55.2	114.195	1.179	24.00
21.12.25	65.5	55.0	114.117	1.174	24.00
22.12.25	65.8	55.5	115.664	1.173	24.00
23.12.25	65.3	55.2	115.656	1.144	24.00
24.12.25	71.0	58.8	115.773	1.377	24.00
25.12.25	72.6	59.8	113.469	1.425	24.00
26.12.25	69.3	57.2	112.516	1.324	24.00
27.12.25	67.4	56.0	112.508	1.256	24.00
28.12.25	67.2	55.9	112.469	1.241	24.00
29.12.25	67.5	56.3	112.484	1.233	24.00
30.12.25	67.5	56.3	112.461	1.240	24.00
31.12.25	67.3	56.2	112.500	1.225	24.00
01.01.26	67.2	56.2	112.555	1.209	24.00
02.01.26	67.1	55.9	112.078	1.229	24.00
03.01.26	66.9	55.5	111.320	1.245	24.00
04.01.26	67.2	55.8	111.367	1.251	24.00
05.01.26	67.6	56.2	111.414	1.243	24.00
06.01.26	66.1	55.2	111.398	1.181	24.00
07.01.26	59.0	49.7	107.352	0.982	24.00
08.01.26	64.6	53.9	107.836	1.139	24.00
09.01.26	64.6	53.9	107.781	1.134	24.00
10.01.26	64.1	53.5	107.852	1.128	24.00
11.01.26	64.3	53.6	107.805	1.134	24.00
12.01.26	62.5	52.3	107.852	1.077	24.00
13.01.26	61.4	51.5	107.742	1.040	24.00
14.01.26	63.2	52.7	107.656	1.107	24.00
15.01.26	66.8	55.2	107.633	1.230	24.00
16.01.26	70.5	57.7	107.711	1.345	24.00
17.01.26	71.1	58.0	107.688	1.386	24.00
18.01.26	69.9	57.2	107.602	1.345	24.00
19.01.26	67.0	55.2	107.570	1.247	24.00
Итого	---	---	3434.023	37.643	744.00
Среднее	66.6	55.4	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.12.25 24:00	95442.547	831.911	23717.000
19.01.26 24:00	98876.570	869.555	24461.000
Итого за период	3434.023	37.644	744.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____