

**ТС Пульсар ДУ-32, Суточный
с 20.12.25 по 19.01.26**

Объект: г. Октябрьский, Салавата батыра, 9
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 378 Заводской номер: 04299129
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
20.12.25	65.2	55.9	53.773	0.488	24.00
21.12.25	64.9	55.7	53.680	0.485	24.00
22.12.25	65.3	56.2	54.516	0.483	24.00
23.12.25	64.8	56.0	54.531	0.468	24.00
24.12.25	69.3	59.1	54.543	0.544	24.00
25.12.25	72.3	61.3	54.523	0.587	24.00
26.12.25	69.2	58.9	54.668	0.547	24.00
27.12.25	67.0	57.3	54.668	0.520	24.00
28.12.25	66.6	57.1	54.645	0.509	24.00
29.12.25	66.9	57.4	54.684	0.508	24.00
30.12.25	67.0	57.6	54.664	0.501	24.00
31.12.25	66.9	57.6	54.676	0.494	24.00
01.01.26	66.6	57.4	54.703	0.495	24.00
02.01.26	66.6	57.2	54.555	0.500	24.00
03.01.26	66.3	56.8	54.086	0.506	24.00
04.01.26	66.7	57.1	54.094	0.508	24.00
05.01.26	67.0	57.5	54.160	0.504	24.00
06.01.26	66.0	56.9	54.191	0.482	24.00
07.01.26	58.5	50.8	52.562	0.399	24.00
08.01.26	64.1	55.1	52.590	0.464	24.00
09.01.26	64.1	55.2	52.539	0.460	24.00
10.01.26	63.7	54.8	52.570	0.458	24.00
11.01.26	63.8	54.9	52.539	0.458	24.00
12.01.26	62.4	53.9	52.594	0.441	24.00
13.01.26	60.9	52.7	52.574	0.424	24.00
14.01.26	62.2	53.6	52.453	0.445	24.00
15.01.26	65.9	56.3	52.395	0.493	24.00
16.01.26	69.4	58.7	52.426	0.546	24.00
17.01.26	70.6	59.4	52.441	0.573	24.00
18.01.26	69.9	58.9	52.387	0.565	24.00
19.01.26	66.4	56.4	52.352	0.512	24.00
Итого	---	---	1661.781	15.365	744.00
Среднее	66.0	56.6	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.12.25 24:00	34439.273	307.912	21511.000
19.01.26 24:00	36101.055	323.276	22255.000
Итого за период	1661.782	15.364	744.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____