

**ТС Пульсар ДУ-32, Суточный
с 20.12.25 по 19.01.26**

Объект: г. Октябрьский, Свердловка, 42
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 378 Заводской номер: 04298960
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
20.12.25	65.5	54.5	56.461	0.610	24.00
21.12.25	65.3	54.3	56.383	0.610	24.00
22.12.25	65.7	54.8	57.176	0.612	24.00
23.12.25	65.1	54.6	57.176	0.593	24.00
24.12.25	70.5	57.9	57.145	0.702	24.00
25.12.25	72.5	59.2	56.086	0.732	24.00
26.12.25	69.2	56.7	55.598	0.683	24.00
27.12.25	67.3	55.3	55.621	0.651	24.00
28.12.25	67.0	55.2	55.598	0.642	24.00
29.12.25	67.3	55.7	55.609	0.633	24.00
30.12.25	67.4	55.7	55.594	0.636	24.00
31.12.25	67.2	55.6	55.641	0.632	24.00
01.01.26	67.0	55.4	55.688	0.635	24.00
02.01.26	66.9	55.2	55.477	0.640	24.00
03.01.26	66.7	54.9	55.066	0.640	24.00
04.01.26	67.0	55.0	55.094	0.651	24.00
05.01.26	67.4	55.5	55.117	0.645	24.00
06.01.26	66.0	54.7	55.129	0.610	24.00
07.01.26	58.9	49.2	53.199	0.508	24.00
08.01.26	64.5	53.3	53.434	0.588	24.00
09.01.26	64.5	53.4	53.395	0.582	24.00
10.01.26	64.0	53.1	53.426	0.570	24.00
11.01.26	64.1	53.2	53.422	0.571	24.00
12.01.26	62.5	52.2	53.395	0.538	24.00
13.01.26	61.2	51.3	53.309	0.519	24.00
14.01.26	62.9	52.3	53.297	0.553	24.00
15.01.26	66.6	54.8	53.312	0.614	24.00
16.01.26	70.2	57.2	53.312	0.677	24.00
17.01.26	71.0	57.6	53.312	0.697	24.00
18.01.26	69.9	56.9	53.289	0.679	24.00
19.01.26	66.8	54.8	53.316	0.629	24.00
Итого	---	---	1699.074	19.283	744.00
Среднее	66.4	54.8	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.12.25 24:00	43768.449	397.460	22288.000
19.01.26 24:00	45467.523	416.742	23032.000
Итого за период	1699.074	19.282	744.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____