



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель:

Теплоснабжение

Адрес:

г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 32

Договор №:

от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 14128877
(модификации У, УД) (v46)

Тхв = 5,0 °C

Версия ПО: 015-01.064-00.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
20.12.2025	68,1	53,8	40,669	0,566	24,00
21.12.2025	68,0	53,7	40,733	0,573	24,00
22.12.2025	67,6	54,0	40,869	0,545	24,00
23.12.2025	67,8	54,3	40,602	0,537	24,00
24.12.2025	69,7	53,3	37,058	0,594	24,00
25.12.2025	70,1	51,9	33,944	0,603	24,00
26.12.2025	69,9	51,2	32,354	0,589	24,00
27.12.2025	69,6	51,4	32,656	0,581	24,00
28.12.2025	69,4	51,4	32,743	0,578	24,00
29.12.2025	69,9	54,3	39,710	0,603	24,00
30.12.2025	70,1	55,8	43,654	0,611	24,00
31.12.2025	69,8	55,7	43,562	0,602	24,00
01.01.2026	69,8	55,8	43,309	0,594	24,00
02.01.2026	69,9	55,4	43,183	0,610	24,00
03.01.2026	70,0	55,1	43,145	0,628	24,00
04.01.2026	69,9	55,3	43,358	0,621	24,00
05.01.2026	69,8	55,7	43,579	0,602	24,00
06.01.2026	68,9	55,0	43,531	0,593	24,00
07.01.2026	68,0	54,4	43,203	0,576	24,00
08.01.2026	67,9	54,7	43,511	0,561	24,00
09.01.2026	68,0	54,7	43,403	0,564	24,00
10.01.2026	68,4	54,8	43,387	0,579	24,00
11.01.2026	68,1	54,6	43,447	0,573	24,00
12.01.2026	67,8	54,9	44,024	0,557	24,00
13.01.2026	68,1	55,5	45,086	0,557	24,00
14.01.2026	68,1	55,3	45,013	0,564	24,00
15.01.2026	70,0	56,3	45,527	0,610	24,00
16.01.2026	71,7	57,1	45,933	0,658	24,00
17.01.2026	72,7	57,4	45,671	0,684	24,00
18.01.2026	72,5	57,5	46,004	0,678	24,00
19.01.2026	68,9	55,1	45,206	0,610	24,00
Итого	69,3	54,7	1298,074	18,399	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.12.2025 00:00	488,966	6,524	274,00
20.01.2026 00:00	1787,040	24,923	1018,00
	1298,074	18,399	744,00

Всего потреблено Qп = 18,399 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: