



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель:

Теплоснабжение

Адрес:

г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 29

Договор №:

от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 10964292
(модификации У, УД) (v46)

Тхв = 5,0 °C

Версия ПО: 015-02.060-01.30

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)		Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2		
20.12.2025	66,2	59,9	150,078	0,924		24,00
21.12.2025	65,9	59,7	149,781	0,918		24,00
22.12.2025	66,3	60,2	151,805	0,912		24,00
23.12.2025	65,7	59,8	151,770	0,878		24,00
24.12.2025	71,0	63,9	151,691	1,068		24,00
25.12.2025	73,3	65,6	151,574	1,137		24,00
26.12.2025	70,0	62,9	151,891	1,050		24,00
27.12.2025	67,9	61,3	151,832	0,990		24,00
28.12.2025	67,7	61,0	151,715	0,984		24,00
29.12.2025	67,8	60,9	144,977	0,957		22,00
30.12.2025	68,0	61,4	151,348	0,974		24,00
31.12.2025	67,8	61,4	151,359	0,956		24,00
01.01.2026	67,6	61,2	151,250	0,951		24,00
02.01.2026	67,6	61,0	150,645	0,976		24,00
03.01.2026	67,4	60,7	149,473	0,980		24,00
04.01.2026	67,7	61,0	149,531	0,982		24,00
05.01.2026	68,1	61,4	149,500	0,972		24,00
06.01.2026	66,7	60,4	149,395	0,931		24,00
07.01.2026	59,4	53,9	144,391	0,777		24,00
08.01.2026	65,1	58,8	144,793	0,892		24,00
09.01.2026	65,1	58,8	144,586	0,892		24,00
10.01.2026	64,6	58,4	144,711	0,883		24,00
11.01.2026	64,8	58,5	144,707	0,886		24,00
12.01.2026	63,1	57,2	145,004	0,846		24,00
13.01.2026	61,8	56,1	144,750	0,811		24,00
14.01.2026	63,5	57,4	144,449	0,861		24,00
15.01.2026	67,2	60,4	144,371	0,956		24,00
16.01.2026	70,9	63,3	144,418	1,066		24,00
17.01.2026	71,7	63,9	144,406	1,105		24,00
18.01.2026	70,7	63,1	144,285	1,075		24,00
19.01.2026	67,5	60,5	144,352	0,984		24,00
Итого	67,0	60,5	4588,836	29,575		742,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.12.2025 00:00	35677,359	178,805	7148,00
20.01.2026 00:00	40266,195	208,381	7890,00
	4588,836	29,575	742,00

Всего потреблено Qп = **29,575** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: