



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Девонская, д. 23

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 14415930 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46)

Версия ПО: 015-01.062-00.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
20.12.2025	64,9	53,5	94,772	1,053	24,00
21.12.2025	64,7	53,4	95,104	1,053	24,00
22.12.2025	63,3	52,5	93,839	0,994	24,00
23.12.2025	65,6	54,3	94,435	1,050	24,00
24.12.2025	69,5	56,6	93,855	1,193	24,00
25.12.2025	71,9	58,1	93,706	1,262	24,00
26.12.2025	68,7	56,0	93,541	1,161	24,00
27.12.2025	66,7	54,7	95,031	1,113	24,00
28.12.2025	66,5	54,6	94,917	1,108	24,00
29.12.2025	66,8	54,8	94,606	1,109	24,00
30.12.2025	66,9	55,0	94,480	1,103	24,00
31.12.2025	67,1	55,3	95,500	1,100	24,00
01.01.2026	66,7	55,0	95,344	1,097	24,00
02.01.2026	66,7	54,8	95,425	1,112	24,00
03.01.2026	66,3	54,4	95,367	1,119	24,00
04.01.2026	66,5	54,5	95,104	1,113	24,00
05.01.2026	66,9	55,0	95,191	1,108	24,00
06.01.2026	65,7	54,3	95,511	1,064	24,00
07.01.2026	63,7	52,9	95,555	1,016	24,00
08.01.2026	64,1	53,2	95,589	1,024	24,00
09.01.2026	63,9	52,9	95,597	1,025	24,00
10.01.2026	63,8	52,9	95,174	1,020	24,00
11.01.2026	63,7	52,8	94,891	1,016	24,00
12.01.2026	62,6	52,1	94,371	0,976	24,00
13.01.2026	61,1	51,0	94,427	0,937	24,00
14.01.2026	61,9	51,4	93,562	0,966	24,00
15.01.2026	65,4	53,8	93,991	1,065	24,00
16.01.2026	69,1	56,2	94,118	1,189	24,00
17.01.2026	70,6	57,2	94,683	1,241	24,00
18.01.2026	69,6	56,6	94,661	1,207	24,00
19.01.2026	66,9	54,6	92,930	1,115	24,00
Итого	66,1	54,3	2935,275	33,711	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.12.2025 00:00	8022,816	56,697	2035,00
20.01.2026 00:00	10958,092	90,408	2779,00
	2935,275	33,711	744,00

Всего потреблено Qп = **33,711** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: