



20.12.2025 — 19.01.2026

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Tхв = 5,0 °C

Жилой дом
ул. Островского д. 7. Узел 1
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР ОД
(модификации У, УД)
(v46)
№ 15355410
Версия ПО 015-01.062-
00.50

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	64,6	40,5	25,163	25,018	0,145	6,0	5,1	0,605	-	0,605	24,00
21.12.2025	64,3	40,0	25,082	24,936	0,146	6,0	5,0	0,608	-	0,608	24,00
22.12.2025	64,6	40,7	25,477	25,333	0,144	6,1	5,1	0,610	-	0,610	24,00
23.12.2025	64,1	40,8	25,474	25,312	0,162	6,1	5,1	0,595	-	0,595	24,00
24.12.2025	68,5	41,7	25,398	25,293	0,105	6,1	5,2	0,681	-	0,681	24,00
25.12.2025	71,6	42,7	25,385	25,310	0,075	6,1	5,1	0,733	-	0,733	24,00
26.12.2025	68,5	41,4	25,508	25,417	0,091	6,1	5,1	0,690	-	0,690	24,00
27.12.2025	66,3	40,6	25,549	25,450	0,099	6,1	5,2	0,657	-	0,657	24,00
28.12.2025	65,9	40,5	25,554	25,445	0,109	6,1	5,2	0,650	-	0,650	24,00
29.12.2025	66,3	42,0	27,635	27,533	0,102	6,1	5,1	0,663	-	0,663	24,00
30.12.2025	66,5	45,0	32,082	32,058	0,024	6,1	5,2	0,688	-	0,688	24,00
31.12.2025	66,3	44,1	30,254	30,208	0,046	6,2	5,2	0,673	-	0,673	24,00
01.01.2026	66,1	43,8	30,163	30,162	0,001	6,2	5,2	0,672	-	0,672	24,00
02.01.2026	66,1	43,5	29,851	29,825	0,026	6,1	5,2	0,675	-	0,675	24,00
03.01.2026	65,8	42,7	29,321	29,260	0,062	6,1	5,2	0,676	-	0,676	24,00
04.01.2026	66,1	42,0	27,868	27,789	0,080	6,1	5,2	0,667	-	0,667	24,00
05.01.2026	66,3	40,6	24,941	24,868	0,073	6,1	5,2	0,640	-	0,640	24,00
06.01.2026	65,3	40,4	24,976	24,851	0,125	6,1	5,2	0,622	-	0,622	24,00
07.01.2026	57,9	36,7	24,274	24,134	0,141	5,8	4,9	0,513	-	0,513	24,00
08.01.2026	63,5	39,1	24,202	24,092	0,110	5,9	5,0	0,590	-	0,590	24,00
09.01.2026	63,4	39,1	24,182	24,079	0,103	5,9	5,1	0,588	-	0,588	24,00
10.01.2026	63,0	38,9	24,202	24,095	0,106	6,0	5,1	0,583	-	0,583	24,00
11.01.2026	63,1	39,0	24,192	24,085	0,107	5,9	5,0	0,583	-	0,583	24,00
12.01.2026	61,8	38,6	24,218	24,080	0,138	6,0	5,1	0,562	-	0,562	24,00
13.01.2026	60,3	37,9	24,242	24,030	0,212	6,0	5,1	0,542	-	0,542	24,00
14.01.2026	61,6	38,3	24,201	24,044	0,157	5,9	5,0	0,562	-	0,562	24,00
15.01.2026	65,2	39,3	24,147	24,042	0,105	5,9	5,0	0,625	-	0,625	24,00
16.01.2026	68,7	40,1	24,104	24,008	0,096	6,0	5,1	0,687	-	0,687	24,00
17.01.2026	69,8	40,1	24,083	24,018	0,066	5,9	5,1	0,716	-	0,716	24,00
18.01.2026	69,3	42,2	27,782	27,702	0,080	5,9	5,0	0,747	-	0,747	24,00
19.01.2026	65,9	42,8	30,587	30,496	0,091	5,9	5,0	0,706	-	0,706	24,00
Итого	65,4	40,8	810,101	806,974	3,127	6,0	5,1	19,811	-	19,811	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.12.2025 00:00	3143,629	3138,057	-	2000,00
20.01.2026 00:00	3953,730	3945,031	-	2744,00
	810,101	806,974	-	744,00



Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

19,811 ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: