



20.12.2025 — 19.01.2026

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Tхв = 5,0 °C

Жилой дом
ул. Островского д. 7. Узел 2
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР ОД
(модификации У, УД)
(v46)
№ 15355408
Версия ПО 015-01.062-
00.50

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	64,8	45,8	34,696	34,505	0,190	5,9	5,0	0,657	-	0,657	24,00
21.12.2025	64,5	45,5	34,602	34,451	0,151	6,0	5,0	0,656	-	0,656	24,00
22.12.2025	64,8	46,0	35,124	34,929	0,195	6,0	4,9	0,660	-	0,660	24,00
23.12.2025	64,3	45,9	35,116	34,913	0,203	6,0	5,0	0,646	-	0,646	24,00
24.12.2025	68,8	47,6	35,089	34,933	0,156	6,0	5,0	0,742	-	0,742	24,00
25.12.2025	71,8	48,9	35,122	34,992	0,130	6,1	4,9	0,806	-	0,806	24,00
26.12.2025	68,7	47,5	35,296	35,138	0,159	6,0	5,1	0,750	-	0,750	24,00
27.12.2025	66,5	46,4	35,320	35,137	0,183	6,0	5,1	0,711	-	0,711	24,00
28.12.2025	66,1	46,2	35,306	35,100	0,205	6,1	5,0	0,701	-	0,701	24,00
29.12.2025	66,4	46,6	35,298	35,111	0,187	6,1	5,0	0,700	-	0,700	24,00
30.12.2025	66,5	46,8	35,216	35,038	0,178	6,1	5,0	0,694	-	0,694	24,00
31.12.2025	66,4	46,8	35,256	35,068	0,188	6,1	5,1	0,691	-	0,691	24,00
01.01.2026	66,2	46,5	35,259	35,101	0,158	6,1	5,1	0,692	-	0,692	24,00
02.01.2026	66,1	46,3	35,149	35,010	0,140	6,1	5,1	0,695	-	0,695	24,00
03.01.2026	65,9	45,8	34,865	34,636	0,229	6,0	5,1	0,700	-	0,700	24,00
04.01.2026	66,2	45,8	34,895	34,663	0,233	6,1	5,1	0,709	-	0,709	24,00
05.01.2026	66,5	46,4	34,931	34,799	0,132	6,1	5,1	0,703	-	0,703	24,00
06.01.2026	65,6	46,2	34,954	34,828	0,125	6,1	5,0	0,678	-	0,678	24,00
07.01.2026	58,1	41,7	33,989	33,883	0,106	5,8	4,9	0,555	-	0,555	24,00
08.01.2026	63,7	44,8	33,906	33,777	0,130	5,9	4,9	0,643	-	0,643	24,00
09.01.2026	63,7	44,8	33,897	33,750	0,147	5,9	5,1	0,640	-	0,640	24,00
10.01.2026	63,3	44,4	33,944	33,809	0,135	5,9	5,0	0,641	-	0,641	24,00
11.01.2026	63,4	44,6	33,948	33,782	0,166	5,9	5,0	0,635	-	0,635	24,00
12.01.2026	62,0	44,1	33,953	33,798	0,155	5,9	5,0	0,608	-	0,608	24,00
13.01.2026	60,5	43,2	33,965	33,783	0,183	5,9	5,0	0,588	-	0,588	24,00
14.01.2026	61,8	43,7	33,940	33,750	0,190	5,9	5,0	0,614	-	0,614	24,00
15.01.2026	65,5	45,5	33,858	33,667	0,191	5,9	4,9	0,675	-	0,675	24,00
16.01.2026	68,9	47,0	33,843	33,656	0,187	5,9	4,8	0,742	-	0,742	24,00
17.01.2026	70,1	47,2	33,835	33,664	0,171	5,9	4,9	0,777	-	0,777	24,00
18.01.2026	69,5	46,8	33,763	33,592	0,171	5,9	4,9	0,766	-	0,766	24,00
19.01.2026	66,0	45,3	33,765	33,640	0,125	5,9	5,0	0,697	-	0,697	24,00
Итого	65,6	45,8	1072,100	1066,904	5,196	6,0	5,0	21,172	-	21,172	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.12.2025 00:00	2599,797	2595,145	-	2002,00
20.01.2026 00:00	3671,897	3662,049	-	2746,00
	1072,100	1066,904	-	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

21,172 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: