



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель: ОАО "Жилуправление"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Социалистическая, д. 4А

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-02 № 4433 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 1.5

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	66,6	52,6	79,653	79,746	-0,094	6,6	5,9	-	-	1,112	24,00
21.12.2025	65,9	52,1	79,958	80,043	-0,085	6,7	5,9	-	-	1,101	24,00
22.12.2025	66,1	52,6	82,172	82,216	-0,044	6,7	6,0	-	-	1,114	24,00
23.12.2025	66,5	53,1	83,480	83,537	-0,057	6,7	5,9	-	-	1,116	24,00
24.12.2025	67,0	52,8	79,173	79,255	-0,081	6,7	5,9	-	-	1,123	24,00
25.12.2025	68,8	52,7	72,964	73,051	-0,087	6,4	5,8	-	-	1,180	24,00
26.12.2025	68,4	52,6	74,402	74,506	-0,104	6,5	5,8	-	-	1,179	24,00
27.12.2025	67,7	53,0	79,769	79,841	-0,072	6,4	5,7	-	-	1,176	24,00
28.12.2025	67,9	53,2	80,858	80,916	-0,058	6,5	5,7	-	-	1,185	24,00
29.12.2025	68,4	53,7	80,931	80,994	-0,063	6,6	5,9	-	-	1,190	24,00
30.12.2025	68,8	54,1	81,160	81,235	-0,075	6,7	5,9	-	-	1,190	24,00
31.12.2025	68,4	54,3	83,616	83,665	-0,049	6,8	5,9	-	-	1,180	24,00
01.01.2026	68,7	54,4	83,571	83,580	-0,009	6,8	5,9	-	-	1,195	24,00
02.01.2026	68,5	54,4	84,914	84,924	-0,010	6,8	5,9	-	-	1,199	24,00
03.01.2026	67,6	53,8	85,328	85,315	0,013	6,8	5,9	-	-	1,182	24,00
04.01.2026	67,3	53,6	86,048	86,044	0,004	6,8	5,9	-	-	1,183	24,00
05.01.2026	68,1	54,2	86,126	86,116	0,010	6,8	5,9	-	-	1,201	24,00
06.01.2026	67,6	53,8	84,880	84,860	0,020	7,0	6,1	-	-	1,169	24,00
07.01.2026	64,5	50,3	69,608	69,684	-0,075	6,9	6,2	-	-	0,984	24,00
08.01.2026	66,2	52,2	79,280	79,331	-0,051	7,1	6,3	-	-	1,110	24,00
09.01.2026	66,3	52,3	79,412	79,454	-0,042	7,1	6,3	-	-	1,110	24,00
10.01.2026	66,2	52,4	79,642	79,708	-0,066	7,1	6,3	-	-	1,100	24,00
11.01.2026	66,0	52,4	80,357	80,400	-0,043	7,1	6,3	-	-	1,094	24,00
12.01.2026	66,2	52,4	80,075	80,131	-0,056	7,1	6,3	-	-	1,100	24,00
13.01.2026	66,3	52,6	79,596	79,790	-0,195	7,1	6,3	-	-	1,099	24,00
14.01.2026	66,4	52,6	79,004	79,286	-0,282	7,1	6,3	-	-	1,096	24,00
15.01.2026	67,2	52,8	77,795	78,075	-0,280	7,1	6,3	-	-	1,124	24,00
16.01.2026	71,1	54,8	76,982	77,263	-0,281	7,0	6,3	-	-	1,254	24,00
17.01.2026	72,1	56,0	80,601	80,935	-0,334	7,1	6,3	-	-	1,305	24,00
18.01.2026	71,2	55,4	81,321	81,716	-0,395	7,1	6,3	-	-	1,285	24,00
19.01.2026	68,4	54,2	84,583	85,002	-0,419	7,1	6,3	-	-	1,207	24,00
Итого	67,6	53,3	2497,258	2500,619	-3,361	6,8	6,1	-	-	35,844	744,00

Всего к оплате Qп = 35,844 Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = -3,361 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.01.2026 08:48:06 1