

Отчет о потреблении...
от 12-05-2026
За период с 21-04-2026 00:00:00 по 12-05-2026 12:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
34 мкр.д.8а 2ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N LE114
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	ts1	tm1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	60	150	60	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.
21-04-2026 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
22-04-2026 00:00:00	1.02	41.39	215.80	36.66	0.00	24:00	24:00
23-04-2026 00:00:00	1.02	40.77	215.70	36.04	0.00	24:00	24:00
24-04-2026 00:00:00	0.98	40.15	215.60	35.60	0.00	24:00	24:00
25-04-2026 00:00:00	1.01	40.05	215.20	35.36	0.00	24:00	24:00
26-04-2026 00:00:00	1.07	40.43	214.60	35.40	0.00	24:00	24:00
27-04-2026 00:00:00	1.19	42.54	212.40	36.94	0.00	24:00	24:00
28-04-2026 00:00:00	1.12	41.73	211.60	36.42	0.00	24:00	24:00
29-04-2026 00:00:00	1.12	41.27	211.20	35.99	0.00	24:00	24:00
30-04-2026 00:00:00	1.05	40.62	212.10	35.63	0.00	24:00	24:00
01-05-2026 00:00:00	1.02	40.23	212.20	35.40	0.00	24:00	24:00
02-05-2026 00:00:00	1.02	40.48	212.00	35.68	0.00	24:00	24:00
03-05-2026 00:00:00	1.02	40.81	212.10	35.98	0.00	24:00	24:00
04-05-2026 00:00:00	1.01	40.74	212.30	35.98	0.00	24:00	24:00
05-05-2026 00:00:00	0.49	36.20	100.30	31.94	0.00	24:00	24:00
06-05-2026 00:00:00	0.00	23.58	0.00	23.77	0.00	24:00	24:00
07-05-2026 00:00:00	0.00	23.73	0.00	23.88	0.00	24:00	24:00
08-05-2026 00:00:00	0.00	23.98	0.00	24.12	0.00	24:00	24:00
09-05-2026 00:00:00	0.00	24.28	0.00	24.37	0.00	24:00	24:00
10-05-2026 00:00:00	0.00	24.41	0.00	24.50	0.00	24:00	24:00
11-05-2026 00:00:00	0.00	23.96	0.00	24.09	0.00	24:00	24:00
12-05-2026 00:00:00	0.00	22.93	0.00	23.16	0.00	24:00	24:00
12-05-2026 12:00:00	0.00	21.57	0.00	21.84	0.00	12:00	12:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
516:00	14.14	34.65	2873.10	31.53	0.00	516:00	516:00

** Пересчитано из массы воды в объем:

при температуре t = 10 град.С

плотность воды Ro(t) = 1000,29 кг/куб.м

Отв. лицо :

