

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/04/26г.-11/05/26г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: 34мкр д28 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сет. воды= _____ Т.сут Мгвс= _____ Т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00175254 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хДВ8В ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
21/04/26	64.31	52.47	11.84	178.54	175.12	168.94	166.72	0.00	8.40	1.06	7.00	2.052	0.441	24	0	*
22/04/26	18.21	35.85	-17.64	275.88	271.66	261.02	258.28	0.00	13.38	233.53	15.36	2.500	0.484	37	0	*
23/04/26	40.13	35.72	4.41	176.09	174.65	166.79	165.83	0.00	8.82	1.05	6.50	0.748	0.316	24	0	*
24/04/26	40.08	35.68	4.40	176.04	174.60	166.63	165.67	0.00	8.93	1.05	7.00	0.748	0.320	24	0	*
25/04/26	40.66	36.00	4.66	174.12	172.70	164.77	163.81	0.00	8.89	1.05	7.00	0.782	0.321	24	0	*
26/04/26	42.54	37.39	5.15	172.40	170.96	163.04	162.03	0.00	8.93	1.05	7.00	0.859	0.335	24	0	*
27/04/26	41.66	36.83	4.83	170.49	169.05	161.02	160.02	0.00	9.03	1.05	6.50	0.795	0.334	24	0	*
28/04/26	41.29	36.58	4.71	169.73	168.29	160.27	159.31	0.00	8.98	1.05	7.00	0.772	0.330	24	0	*
29/04/26	40.51	36.08	4.43	170.92	169.55	161.42	160.46	0.00	9.09	1.05	7.00	0.732	0.329	24	0	*
30/04/26	40.27	35.96	4.31	171.26	169.89	161.80	160.84	0.00	9.05	1.05	7.00	0.709	0.327	24	0	*
01/05/26	40.50	36.09	4.41	171.80	170.37	162.20	161.24	0.00	9.13	1.05	7.00	0.729	0.331	24	0	*
02/05/26	40.80	36.38	4.42	172.33	170.89	162.60	161.64	0.00	9.25	1.05	5.77	0.734	0.337	24	0	*
03/05/26	40.69	36.30	4.39	172.07	170.63	162.30	161.34	0.00	9.29	1.05	6.26	0.729	0.338	24	0	*
04/05/26	40.80	36.35	4.45	69.30	68.73	66.46	66.08	0.00	2.65	1.02	7.00	0.279	0.097	24	0	*
05/05/26	21.96	22.77	-0.81	0.00	0.00	2.53	2.53	0.00	-2.53	1.00	7.00	0.000	-0.058	24	0	*
06/05/26	21.88	22.43	-0.55	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	-0.99	1.00	7.00	0.000	-0.022	24	0	*
07/05/26	22.07	22.54	-0.47	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	-0.37	1.00	7.00	0.000	-0.008	24	0	*
08/05/26	22.27	22.78	-0.51	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	-0.35	1.02	5.77	0.000	-0.008	24	0	*
09/05/26	22.25	22.72	-0.47	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00	-0.57	1.01	6.26	0.000	-0.013	24	0	*
10/05/26	21.35	21.91	-0.56	0.00	0.00	3.47	3.47	0.00	-3.47	1.00	7.00	0.000	-0.077	24	0	*
11/05/26	20.70	21.30	-0.60	0.00	0.00	3.63	3.63	0.00	-3.63	1.00	7.00	0.000	-0.078	24	0	*
Итого:				2420.9	2397.09	2301.1	2285.18	0.00	111.91			13.168	4.376	517	0	
Средние:	34.52	32.38	2.13							12.10	7.16					

Период нормальной работы 517ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 480ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____