

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 08.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 7
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060306
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	80	160	10	---
2	80	80	160	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	1.382	242.64	241.60	1.0	42.939	37.245	0.6	0.6	24.00
22.04.26	1.379	241.90	240.85	1.1	42.353	36.653	0.6	0.6	24.00
23.04.26	1.368	241.64	240.59	1.0	41.827	36.167	0.6	0.6	24.00
24.04.26	1.394	243.58	242.53	1.1	41.962	36.239	0.6	0.6	24.00
25.04.26	1.378	244.64	243.58	1.1	41.477	35.844	0.6	0.6	24.00
26.04.26	1.397	244.60	243.56	1.0	41.688	35.978	0.6	0.6	24.00
27.04.26	1.348	244.12	243.08	1.0	41.302	35.781	0.6	0.6	24.00
28.04.26	1.363	244.18	243.14	1.0	41.333	35.751	0.6	0.6	24.00
29.04.26	1.497	248.94	247.91	1.0	42.882	36.870	0.6	0.6	24.00
30.04.26	1.626	251.26	250.23	1.0	44.548	38.078	0.6	0.6	24.00
01.05.26	1.633	251.52	250.49	1.0	44.741	38.248	0.6	0.6	24.00
02.05.26	1.667	252.15	251.12	1.0	45.294	38.684	0.6	0.6	24.00
03.05.26	1.627	251.44	250.41	1.0	45.070	38.601	0.6	0.6	24.00
04.05.26	0.627	93.04	92.66	0.4	45.671	39.055	0.6	0.6	24.00
05.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	26.758	25.746	0.6	0.6	24.00
06.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	26.837	25.834	0.6	0.6	24.00
07.05.26	0.000	0.00	0.00	-0.0	26.543	25.798	0.6	0.6	24.00
08.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	26.561	25.877	0.6	0.6	24.00
Итого	19.69	3295.7	3281.7	13.7	---	---	---	---	432.00
Среднее	---	---	---	---	39.43	34.58	0.6	0.6	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	9167.9	773907.4	772645.4	81769.1
08.05.26 24:00	9187.6	777203.0	775927.1	82201.1
Итого за период	19.7	3295.6	3281.7	432.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____