

**ТС Пульсар ДУ-32, Суточный
с 21.04.26 по 08.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Салавата батыра, 9
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 378 Заводской номер: 04299129
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.04.26	44.8	38.4	32.148	0.204	24.00
22.04.26	45.0	38.4	32.113	0.210	24.00
23.04.26	44.7	38.1	32.055	0.210	24.00
24.04.26	44.5	37.9	32.043	0.211	24.00
25.04.26	44.5	37.7	32.043	0.215	24.00
26.04.26	45.2	38.3	32.047	0.220	24.00
27.04.26	45.4	38.6	32.066	0.217	24.00
28.04.26	44.9	38.2	32.141	0.212	24.00
29.04.26	45.3	38.5	32.297	0.217	24.00
30.04.26	45.0	38.3	32.344	0.214	24.00
01.05.26	45.3	38.6	32.434	0.215	24.00
02.05.26	45.3	38.7	32.430	0.212	24.00
03.05.26	44.8	38.4	32.422	0.207	24.00
04.05.26	30.0	26.8	14.645	0.080	9.00
05.05.26	14.1	13.0	0.000	0.000	0.00
06.05.26	13.6	12.8	0.000	0.000	0.00
07.05.26	13.4	12.7	0.000	0.000	0.00
08.05.26	13.4	12.8	0.000	0.000	0.00
Итого	---	---	433.227	2.843	321.00
Среднее	37.2	32.0	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.04.26 24:00	40022.895	358.314	24435.000
08.05.26 24:00	40456.121	361.157	24756.000
Итого за период	433.226	2.843	321.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____