

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 3
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060273
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	0	160	10	---
2	80	0	160	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	1.979	364.11	362.88	1.2	44.049	38.629	0.6	0.5	24.00
22.04.26	2.014	364.07	362.82	1.2	43.707	38.190	0.6	0.5	24.00
23.04.26	2.039	363.67	362.63	1.0	43.622	38.029	0.6	0.5	24.00
24.04.26	2.049	363.80	362.65	1.1	43.549	37.932	0.6	0.5	24.00
25.04.26	2.064	363.63	362.60	1.0	43.405	37.744	0.6	0.5	24.00
26.04.26	2.523	363.65	362.33	1.3	47.295	40.372	0.6	0.5	24.00
27.04.26	2.488	367.20	365.57	1.6	48.166	41.406	0.6	0.5	24.00
28.04.26	1.888	371.63	370.85	0.8	42.227	37.162	0.6	0.5	24.00
29.04.26	2.066	368.75	367.63	1.1	43.565	37.977	0.6	0.5	24.00
30.04.26	2.124	367.90	366.44	1.5	44.446	38.686	0.6	0.5	24.00
01.05.26	2.045	367.25	365.98	1.3	43.820	38.266	0.6	0.5	24.00
02.05.26	2.041	367.39	365.99	1.4	43.888	38.347	0.6	0.5	24.00
03.05.26	2.042	367.21	365.95	1.3	43.882	38.335	0.6	0.5	24.00
04.05.26	0.947	173.14	173.36	-0.2	43.973	38.516	0.6	0.5	24.00
05.05.26	0.000	0.00	0.58	-0.6	18.089	18.261	0.6	0.5	24.00
06.05.26	0.000	0.00	0.37	-0.4	17.052	16.890	0.6	0.5	24.00
07.05.26	0.000	0.00	0.31	-0.3	16.808	16.559	0.6	0.5	24.00
Итого	28.31	4933.4	4918.9	14.3	---	---	---	---	408.00
Среднее	---	---	---	---	39.50	34.78	0.6	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	11790.8	993202.4	995149.8	91022.5
07.05.26 24:00	11819.1	998135.8	1000068.7	91430.5
Итого за период	28.3	4933.4	4918.9	408.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____