

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 4/5
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060241
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	8	160	10	---
2	80	8	160	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	1.496	388.81	379.95	8.9	43.910	40.069	0.6	0.5	24.00
22.04.26	1.560	389.37	380.52	8.8	43.592	39.591	0.6	0.5	24.00
23.04.26	1.575	389.99	381.14	8.8	43.516	39.485	0.6	0.5	24.00
24.04.26	1.568	390.05	381.20	8.8	43.448	39.434	0.6	0.5	24.00
25.04.26	1.577	390.14	381.29	8.8	43.289	39.254	0.5	0.5	24.00
26.04.26	1.953	389.67	380.79	8.9	47.556	42.550	0.5	0.5	24.00
27.04.26	1.843	395.00	385.95	9.1	47.540	42.882	0.6	0.5	24.00
28.04.26	1.434	401.07	391.98	9.1	42.096	38.529	0.6	0.5	24.00
29.04.26	1.590	397.06	388.04	9.0	43.691	39.692	0.6	0.5	24.00
30.04.26	1.577	394.19	385.24	8.9	44.234	40.239	0.6	0.5	24.00
01.05.26	1.512	393.44	384.54	8.9	43.711	39.875	0.6	0.5	24.00
02.05.26	1.503	394.93	385.99	8.9	43.784	39.985	0.6	0.5	24.00
03.05.26	1.515	394.89	385.94	9.0	43.774	39.946	0.6	0.5	24.00
04.05.26	0.609	162.02	159.63	2.4	43.743	39.992	0.2	0.2	24.00
05.05.26	0.000	1.00	3.67	-2.7	18.924	18.438	0.0	0.0	24.00
06.05.26	0.000	0.63	3.46	-2.8	18.553	18.018	0.0	0.0	24.00
07.05.26	0.000	0.58	2.16	-1.6	18.381	17.814	0.0	0.0	24.00
Итого	21.31	5272.8	5161.5	111.2	---	---	---	---	408.00
Среднее	---	---	---	---	39.63	36.22	0.5	0.4	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	479.2	43993.9	42768.9	4363.1
07.05.26 24:00	500.6	49266.8	47930.4	4771.1
Итого за период	21.4	5272.9	5161.5	408.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____