

ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 9
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТЭМ-104 Заводской номер: 1641706
Формула: $Q = M1(hп - hо)$
Тип системы: Р-Подача

Система: 1
ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	3.9250000000000003	157	---	---
2	80	4	160	---	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	1.732	303.25	302.91	0.3	43.67	37.98	0.6	0.5	24.00
22.04.26	1.775	303.18	302.86	0.3	43.34	37.50	0.6	0.5	24.00
23.04.26	1.793	303.30	302.96	0.3	43.27	37.37	0.6	0.5	24.00
24.04.26	1.809	303.39	303.05	0.3	43.20	37.25	0.6	0.5	24.00
25.04.26	1.817	303.41	303.08	0.3	43.05	37.07	0.6	0.5	24.00
26.04.26	2.224	303.42	303.07	0.3	47.08	39.76	0.6	0.5	24.00
27.04.26	2.163	306.39	305.97	0.4	47.57	40.52	0.6	0.5	24.00
28.04.26	1.645	310.43	310.01	0.4	41.85	36.57	0.6	0.5	24.00
29.04.26	1.799	307.56	307.16	0.4	43.30	37.47	0.6	0.5	24.00
30.04.26	1.844	306.61	306.21	0.4	44.04	38.04	0.6	0.5	24.00
01.05.26	1.779	306.31	305.91	0.4	43.46	37.67	0.6	0.5	24.00
02.05.26	1.788	306.26	305.87	0.4	43.53	37.71	0.6	0.5	24.00
03.05.26	1.784	306.31	305.92	0.4	43.52	37.71	0.6	0.5	24.00
04.05.26	0.772	134.32	134.17	0.2	43.62	37.88	0.6	0.5	24.00
05.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	19.90	19.20	0.6	0.5	24.00
06.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	18.95	18.51	0.6	0.5	24.00
07.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	18.64	18.18	0.6	0.5	24.00
Итого	24.72	4104.1	4099.1	4.8	---	---	---	---	408.00
Среднее	---	---	---	---	39.53	34.49	0.6	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)	Общее время раб. (ч)	Время неработы, (ч)
20.04.26 24:00	9843.12	832282.7	796851.3	74228.4	74047.31	181.051
07.05.26 24:00	9867.84	836386.8	800950.4	74636.4	74455.31	181.051
Итого за период	24.72	4104.1	4099.1	408.0	408.00	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____