

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 2
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060257
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	0	192	10	---
2	80	0	192	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	1.526	161.02	0.00	161.0	48.465	38.982	0.0	0.0	24.00
22.04.26	1.592	160.53	0.00	160.5	48.642	38.721	0.0	0.0	24.00
23.04.26	1.566	159.84	0.00	159.8	48.262	38.462	0.0	0.0	24.00
24.04.26	1.579	159.56	0.00	159.6	48.162	38.258	0.0	0.0	24.00
25.04.26	1.582	159.36	0.00	159.4	47.651	37.715	0.0	0.0	24.00
26.04.26	1.599	159.34	0.00	159.3	48.028	37.986	0.0	0.0	24.00
27.04.26	1.563	159.61	0.00	159.6	48.022	38.224	0.0	0.0	24.00
28.04.26	1.587	159.57	0.00	159.6	47.968	38.019	0.0	0.0	24.00
29.04.26	1.615	161.63	0.00	161.6	48.321	38.324	0.0	0.0	24.00
30.04.26	1.608	160.54	0.00	160.5	48.546	38.527	0.0	0.0	24.00
01.05.26	1.600	161.41	0.00	161.4	48.679	38.764	0.0	0.0	24.00
02.05.26	1.615	161.49	0.00	161.5	49.222	39.214	0.0	0.0	24.00
03.05.26	1.596	161.37	0.00	161.4	48.915	39.022	0.0	0.0	24.00
04.05.26	0.638	64.20	0.00	64.2	49.358	39.409	0.0	0.0	24.00
05.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	20.771	22.168	0.0	0.0	24.00
06.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	20.772	21.811	0.0	0.0	24.00
07.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	21.095	21.980	0.0	0.0	24.00
Итого	21.27	2149.5	0.0	2149.4	---	---	---	---	408.00
Среднее	---	---	---	---	43.58	35.62	0.0	0.0	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	9655.7	697700.4	651762.1	91594.8
07.05.26 24:00	9677.0	699849.9	651762.1	92002.8
Итого за период	21.3	2149.5	0.0	408.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____