

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 12
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060249
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	9.6	160	10	---
2	80	9.42	157	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	1.588	378.44	381.99	-3.6	45.623	41.424	0.5	0.5	24.00
22.04.26	1.689	370.12	373.77	-3.6	45.950	41.412	0.5	0.5	23.91
23.04.26	1.630	387.51	391.40	-3.9	45.202	40.992	0.5	0.5	24.00
24.04.26	1.612	384.49	388.56	-4.1	45.035	40.837	0.5	0.5	24.00
25.04.26	1.582	381.71	385.73	-4.0	44.359	40.209	0.5	0.5	24.00
26.04.26	1.609	379.48	383.42	-3.9	44.717	40.473	0.5	0.5	24.00
27.04.26	1.596	380.93	384.84	-3.9	45.005	40.811	0.5	0.5	24.00
28.04.26	1.630	384.40	388.13	-3.7	45.307	41.063	0.5	0.5	24.00
29.04.26	1.689	394.18	398.12	-3.9	46.209	41.922	0.5	0.5	24.00
30.04.26	1.707	393.58	397.77	-4.2	46.607	42.266	0.5	0.5	24.00
01.05.26	1.704	393.66	398.33	-4.7	46.746	42.413	0.5	0.5	24.00
02.05.26	1.728	393.01	397.75	-4.7	47.225	42.824	0.5	0.5	24.00
03.05.26	1.713	392.36	397.02	-4.7	46.979	42.610	0.5	0.5	24.00
04.05.26	0.656	149.07	150.85	-1.8	47.435	43.032	0.5	0.5	24.00
05.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	21.001	20.380	0.5	0.5	24.00
06.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	20.282	19.694	0.5	0.5	24.00
07.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	20.359	19.776	0.5	0.5	24.00
Итого	22.13	5162.9	5217.7	-54.7	---	---	---	---	407.91
Среднее	---	---	---	---	41.41	37.77	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	8638.5	850382.7	859688.3	87001.8
07.05.26 24:00	8660.7	855545.6	864905.9	87409.7
Итого за период	22.2	5162.9	5217.6	407.9

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____