

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 22
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060254
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	9.6	160	10	---
2	80	10.92	182	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	1.922	337.56	335.84	1.7	45.374	39.705	0.5	0.2	24.00
22.04.26	1.993	323.12	321.57	1.5	45.607	39.462	0.4	0.2	24.00
23.04.26	1.975	335.63	333.96	1.7	44.946	39.083	0.4	0.2	24.00
24.04.26	1.979	335.79	334.12	1.7	44.779	38.909	0.4	0.2	24.00
25.04.26	1.935	335.21	333.56	1.7	44.115	38.366	0.4	0.2	24.00
26.04.26	1.978	334.33	332.66	1.7	44.453	38.560	0.4	0.2	24.00
27.04.26	1.978	337.05	335.37	1.7	44.727	38.881	0.4	0.2	24.00
28.04.26	2.030	343.44	341.72	1.7	45.024	39.134	0.4	0.2	24.00
29.04.26	2.132	360.52	358.66	1.9	45.939	40.048	0.4	0.2	24.00
30.04.26	2.169	361.95	360.11	1.8	46.328	40.359	0.4	0.2	24.00
01.05.26	2.146	362.88	360.99	1.9	46.474	40.583	0.5	0.2	24.00
02.05.26	2.177	363.46	361.55	1.9	46.967	41.001	0.5	0.2	24.00
03.05.26	2.150	363.82	361.94	1.9	46.712	40.826	0.5	0.2	24.00
04.05.26	0.866	145.76	144.97	0.8	47.126	41.209	0.2	0.1	24.00
05.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	25.068	26.865	0.1	0.0	24.00
06.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	24.164	25.982	0.1	0.0	24.00
07.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	23.929	25.586	0.1	0.0	24.00
Итого	27.43	4640.5	4617.0	23.6	---	---	---	---	408.00
Среднее	---	---	---	---	41.87	37.33	0.4	0.2	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	10291.8	730198.5	728553.0	74032.3
07.05.26 24:00	10319.3	734839.0	733170.0	74440.3
Итого за период	27.5	4640.5	4617.0	408.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____