

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 1
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060280
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	7.5	180	10	---
2	80	8	192	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	1.290	268.76	268.97	-0.2	41.934	37.137	0.4	0.4	24.00
22.04.26	1.302	268.05	268.24	-0.2	41.391	36.536	0.4	0.4	24.00
23.04.26	1.264	266.91	267.09	-0.2	40.728	35.995	0.4	0.4	24.00
24.04.26	1.286	266.76	266.94	-0.2	40.694	35.875	0.4	0.4	24.00
25.04.26	1.380	262.93	263.12	-0.2	41.353	36.105	0.4	0.4	24.00
26.04.26	1.493	259.53	259.75	-0.2	43.212	37.463	0.4	0.4	24.00
27.04.26	1.391	256.41	256.61	-0.2	42.266	36.844	0.4	0.4	24.00
28.04.26	1.400	255.37	255.56	-0.2	41.997	36.516	0.4	0.4	24.00
29.04.26	1.313	257.16	257.31	-0.1	41.078	35.972	0.4	0.4	24.00
30.04.26	1.302	257.02	257.19	-0.2	40.935	35.870	0.4	0.4	24.00
01.05.26	1.301	257.54	257.72	-0.2	41.134	36.085	0.4	0.4	24.00
02.05.26	1.314	257.89	258.08	-0.2	41.475	36.382	0.4	0.4	24.00
03.05.26	1.292	257.39	257.58	-0.2	41.323	36.305	0.4	0.4	24.00
04.05.26	0.476	88.86	88.93	-0.1	42.017	36.864	0.5	0.2	24.00
05.05.26	0.000	0.00	0.00	-0.0	25.178	25.519	0.5	0.1	24.00
06.05.26	0.000	0.00	0.00	-0.0	24.772	25.094	0.5	0.1	24.00
07.05.26	0.000	0.00	0	0	24.733	25.064	0.5	0.1	24.00
Итого	17.80	3480.6	3483.1	-2.6	---	---	---	---	408.00
Среднее	---	---	---	---	38.60	34.45	0.4	0.3	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	10133.2	1157600.8	1157841.3	91970.9
07.05.26 24:00	10151.0	1161081.4	1161324.4	92378.9
Итого за период	17.8	3480.6	3483.1	408.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____