

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 20
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA776

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.38	41.80	53.65	34.64	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.38	41.49	53.34	34.44	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.38	40.90	52.68	33.74	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	0.37	40.28	52.09	33.16	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.37	40.20	52.05	33.07	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.38	40.62	50.38	33.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.42	42.60	49.11	34.02	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.39	41.76	47.79	33.56	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.38	41.35	47.16	33.19	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.37	40.67	49.06	33.04	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.37	40.37	49.49	32.92	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.37	40.59	49.91	33.25	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.37	40.95	50.15	33.54	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.37	40.84	49.92	33.50	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.15	30.34	20.11	30.79	0.00	9.71	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	19.61	0.00	25.22	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	19.59	0.00	24.37	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	5.45	---	726.89	---	0.00	345.71	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	37.880	---	32.321	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	2180.63	0.01
07.05.26 24:00	2185.70	0.01
Итого за период	5.07	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____