

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 4а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060278
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	0	66	0	---
2	50	0	67.10000000 000001	0	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	0.689	163.12	162.70	0.4	41.860	37.636	0.5	0.5	24.00
22.04.26	0.681	162.48	162.07	0.4	41.291	37.100	0.5	0.5	24.00
23.04.26	0.661	161.67	161.26	0.4	40.636	36.550	0.5	0.5	24.00
24.04.26	0.666	161.63	161.23	0.4	40.574	36.454	0.5	0.5	24.00
25.04.26	0.704	159.35	158.95	0.4	41.132	36.717	0.5	0.5	24.00
26.04.26	0.777	157.03	156.62	0.4	43.093	38.143	0.5	0.5	24.00
27.04.26	0.729	155.18	154.75	0.4	42.196	37.497	0.5	0.5	24.00
28.04.26	0.717	154.33	153.91	0.4	41.845	37.198	0.5	0.5	24.00
29.04.26	0.675	154.86	154.44	0.4	41.031	36.670	0.5	0.5	24.00
30.04.26	0.669	154.13	153.71	0.4	40.803	36.460	0.5	0.5	24.00
01.05.26	0.672	154.49	154.08	0.4	41.012	36.659	0.5	0.5	24.00
02.05.26	0.683	154.81	154.39	0.4	41.367	36.959	0.5	0.5	24.00
03.05.26	0.674	154.53	154.11	0.4	41.235	36.873	0.5	0.5	24.00
04.05.26	0.280	59.44	59.00	0.4	41.711	37.255	0.5	0.4	24.00
05.05.26	0.000	0.44	0.00	0.4	21.504	21.718	0.5	0.6	24.00
06.05.26	0.000	0.37	0.00	0.4	21.694	21.751	0.5	0.6	24.00
07.05.26	0.000	0.33	0.00	0.3	21.931	21.914	0.5	0.6	24.00
Итого	9.28	2108.2	2101.2	6.7	---	---	---	---	408.00
Среднее	---	---	---	---	37.94	34.33	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	5548.3	632834.4	629852.3	102550.7
07.05.26 24:00	5557.6	634942.5	631953.5	102958.7
Итого за период	9.3	2108.1	2101.2	408.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____