

ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 7
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060225
Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	3.599999999	60	10	---
2	50	3.54	59	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	0.629	110.03	110.30	-0.3	42.137	36.414	0.5	0.5	24.00
22.04.26	0.628	110.02	110.34	-0.3	41.527	35.815	0.5	0.5	24.00
23.04.26	0.618	110.11	110.40	-0.3	40.883	35.265	0.5	0.5	24.00
24.04.26	0.625	110.00	110.29	-0.3	40.794	35.104	0.5	0.5	24.00
25.04.26	0.657	109.78	110.05	-0.3	41.246	35.253	0.5	0.5	24.00
26.04.26	0.725	108.86	109.13	-0.3	43.315	36.650	0.5	0.5	24.00
27.04.26	0.685	108.80	109.08	-0.3	42.472	36.168	0.5	0.5	24.00
28.04.26	0.674	108.68	108.96	-0.3	42.043	35.835	0.5	0.5	24.00
29.04.26	0.640	109.04	109.36	-0.3	41.329	35.447	0.5	0.5	24.00
30.04.26	0.634	108.91	109.22	-0.3	40.999	35.173	0.5	0.5	24.00
01.05.26	0.630	108.73	109.00	-0.3	41.233	35.426	0.5	0.5	24.00
02.05.26	0.638	108.70	108.96	-0.3	41.586	35.707	0.5	0.5	24.00
03.05.26	0.630	108.66	108.92	-0.3	41.492	35.685	0.5	0.5	24.00
04.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	8.41	1420.3	1424.0	-3.9	---	---	---	---	312.00
Среднее	---	---	---	---	41.62	35.69	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	4360.2	416504.3	398971.2	95592.4
07.05.26 24:00	н/д	н/д	н/д	н/д
Итого за период	н/д	н/д	н/д	н/д

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____