

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 8а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060236
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	8	160	10	---
2	80	8.65	173	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	1.636	315.91	322.96	-7.0	41.520	36.335	0.5	0.5	24.00
22.04.26	1.644	315.55	322.60	-7.1	40.933	35.716	0.5	0.5	24.00
23.04.26	1.595	315.12	322.17	-7.1	40.301	35.234	0.5	0.5	24.00
24.04.26	1.624	315.10	322.15	-7.0	40.218	35.057	0.5	0.5	24.00
25.04.26	1.741	313.90	320.93	-7.0	40.704	35.150	0.5	0.5	24.00
26.04.26	1.904	312.59	319.57	-7.0	42.654	36.557	0.5	0.5	24.00
27.04.26	1.796	311.68	318.64	-7.0	41.783	36.012	0.5	0.5	24.00
28.04.26	1.794	311.16	318.13	-7.0	41.402	35.629	0.5	0.5	24.00
29.04.26	1.698	311.80	318.77	-7.0	40.653	35.199	0.5	0.5	24.00
30.04.26	1.656	311.61	318.58	-7.0	40.411	35.089	0.5	0.5	24.00
01.05.26	1.656	311.81	318.81	-7.0	40.633	35.315	0.5	0.5	24.00
02.05.26	1.675	312.09	319.07	-7.0	40.989	35.615	0.5	0.5	24.00
03.05.26	1.647	312.07	319.07	-7.0	40.878	35.594	0.5	0.5	24.00
04.05.26	0.691	128.64	131.23	-2.6	41.235	35.857	0.5	0.5	24.00
05.05.26	0.001	0.37	0.00	0.4	23.619	23.840	0.5	0.5	24.00
06.05.26	0.001	0.01	0.00	0.0	23.792	24.024	0.5	0.5	24.00
07.05.26	0.001	0.03	0.00	0.0	23.930	24.114	0.5	0.5	24.00
Итого	22.76	4199.4	4292.7	-93.4	---	---	---	---	408.00
Среднее	---	---	---	---	37.98	33.55	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	10776.9	801201.3	792563.6	81977.4
07.05.26 24:00	10799.7	805400.7	796856.2	82385.4
Итого за период	22.8	4199.4	4292.6	408.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____