

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 9/3
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060251
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	9.6	160	10	---
2	80	10.32	172	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	1.641	369.70	370.10	-0.4	42.049	37.687	0.4	0.0	24.00
22.04.26	1.660	370.59	371.08	-0.5	41.416	37.014	0.4	0.0	24.00
23.04.26	1.640	370.91	371.44	-0.5	40.786	36.441	0.4	0.0	24.00
24.04.26	1.645	370.24	370.73	-0.5	40.684	36.318	0.4	0.0	24.00
25.04.26	1.706	370.66	371.16	-0.5	41.031	36.507	0.4	0.0	24.00
26.04.26	1.904	367.02	367.52	-0.5	43.196	38.084	0.4	0.0	24.00
27.04.26	1.766	366.87	367.37	-0.5	42.408	37.671	0.4	0.0	24.00
28.04.26	1.735	366.61	367.08	-0.5	41.905	37.248	0.4	0.0	24.00
29.04.26	1.662	367.98	368.44	-0.5	41.284	36.843	0.4	0.0	24.00
30.04.26	1.632	368.07	368.51	-0.4	40.853	36.496	0.4	0.0	24.00
01.05.26	1.626	367.25	367.65	-0.4	41.128	36.775	0.4	0.0	24.00
02.05.26	1.648	367.09	367.42	-0.3	41.455	37.042	0.4	0.0	24.00
03.05.26	1.624	367.09	367.47	-0.4	41.401	37.052	0.4	0.0	24.00
04.05.26	0.845	186.51	186.64	-0.1	41.825	37.368	0.2	0.0	24.00
05.05.26	0	0.00	0.00	0.0	21.107	21.932	0.0	0.0	24.00
06.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	21.128	22.066	0.0	0.0	24.00
07.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	21.390	22.313	0.0	0.0	24.00
Итого	22.73	4976.6	4982.6	-6.0	---	---	---	---	408.00
Среднее	---	---	---	---	37.94	34.40	0.3	0.0	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	9581.0	848999.2	876149.1	92997.8
07.05.26 24:00	9603.7	853975.8	881131.7	93405.8
Итого за период	22.7	4976.6	4982.6	408.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____