

ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 96
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060235
Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	3.025600000	60	10	---
2	50	0000004	60.5	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	0.922	147.17	146.34	0.8	41.662	35.392	0.5	0.5	24.00
22.04.26	0.940	147.15	146.32	0.8	41.093	34.694	0.5	0.5	24.00
23.04.26	0.931	147.11	146.28	0.8	40.452	34.117	0.5	0.5	24.00
24.04.26	0.940	146.96	146.11	0.8	40.381	33.978	0.5	0.5	24.00
25.04.26	0.983	146.37	145.54	0.8	40.916	34.190	0.5	0.5	24.00
26.04.26	1.072	145.62	144.82	0.8	42.858	35.484	0.5	0.5	24.00
27.04.26	1.001	145.29	144.48	0.8	41.983	35.086	0.5	0.5	24.00
28.04.26	0.983	145.18	144.39	0.8	41.626	34.843	0.5	0.5	24.00
29.04.26	0.935	145.54	144.71	0.8	40.845	34.412	0.5	0.5	24.00
30.04.26	0.922	145.36	144.54	0.8	40.613	34.260	0.5	0.5	24.00
01.05.26	0.918	145.18	144.33	0.8	40.823	34.489	0.5	0.5	24.00
02.05.26	0.935	145.38	144.54	0.8	41.176	34.739	0.5	0.5	24.00
03.05.26	0.918	145.23	144.40	0.8	41.054	34.726	0.5	0.5	24.00
04.05.26	0.407	73.73	61.64	12.1	39.076	33.607	0.5	0.5	24.00
05.05.26	0	21.77	0.00	21.8	20.294	20.574	0.5	0.5	24.00
06.05.26	0	13.75	0.00	13.8	20.359	20.516	0.5	0.5	24.00
07.05.26	0	17.73	0.00	17.7	20.687	20.808	0.5	0.5	24.00
Итого	12.81	2024.5	1948.4	75.8	---	---	---	---	408.00
Среднее	---	---	---	---	37.41	32.11	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	4004.8	290157.2	288019.6	54442.4
07.05.26 24:00	4017.6	292181.7	289968.1	54850.4
Итого за период	12.8	2024.5	1948.5	408.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____