

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 10
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-104 Заводской номер: 3060471
 Формула: $Q = M1(h_p - h_o)$
 Тип системы: Р-Подача

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	0	46.8	---	---
2	80	0	49.5	---	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	1.185	223.31	280.21	-56.9	42.050	36.830	0.9	0.5	23.97
22.04.26	1.380	260.31	280.43	-20.1	41.380	36.150	0.9	0.5	23.96
23.04.26	1.276	242.38	280.44	-38.1	40.910	35.720	0.9	0.5	23.98
24.04.26	1.189	223.03	283.39	-60.4	41.000	35.750	0.9	0.5	23.96
25.04.26	1.003	191.25	286.57	-95.3	40.650	35.480	0.9	0.5	23.97
26.04.26	0.603	111.83	286.45	-174.6	40.900	35.580	0.9	0.5	23.96
27.04.26	0.409	78.76	285.91	-207.1	40.530	35.420	0.9	0.5	23.96
28.04.26	0.364	70.05	285.98	-215.9	40.360	35.240	0.9	0.5	23.97
29.04.26	0.488	88.16	289.73	-201.6	41.710	36.250	0.9	0.5	23.97
30.04.26	1.347	224.13	292.11	-68.0	43.500	37.570	0.9	0.5	23.98
01.05.26	1.718	286.94	292.45	-5.5	43.740	37.830	0.9	0.5	23.97
02.05.26	1.743	287.52	293.05	-5.5	44.250	38.260	0.9	0.5	23.97
03.05.26	1.733	287.09	292.57	-5.5	44.160	38.210	0.9	0.5	23.97
04.05.26	0.805	130.56	133.07	-2.5	44.320	38.370	0.9	0.5	23.97
05.05.26	0.001	0.00	0.00	0.0	24.510	25.840	0.9	0.5	23.97
06.05.26	0.003	0.00	0.00	0.0	24.330	25.740	0.9	0.5	23.97
07.05.26	0.003	0.00	0.00	0.0	24.210	25.640	0.9	0.5	23.97
Итого	15.25	2705.3	3862.4	-1157.0	---	---	---	---	407.47
Среднее	---	---	---	---	38.97	34.70	0.9	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	6039.7	590069.4	612952.2	55830.6
07.05.26 24:00	6054.9	592774.7	616814.5	56238.1
Итого за период	15.2	2705.3	3862.3	407.5

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____