

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 25
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060287
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	8	192	10	---
2	80	8	192	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	1.347	312.42	308.81	3.6	41.804	37.508	0.5	0.4	24.00
22.04.26	1.385	311.16	307.59	3.6	41.549	37.115	0.5	0.4	24.00
23.04.26	1.357	309.75	306.24	3.5	41.061	36.697	0.5	0.4	24.00
24.04.26	1.372	309.41	305.91	3.5	40.974	36.554	0.5	0.4	24.00
25.04.26	1.283	306.01	302.62	3.4	39.753	35.576	0.5	0.4	24.00
26.04.26	1.213	302.91	299.59	3.3	38.760	34.772	0.5	0.4	24.00
27.04.26	1.526	294.70	291.51	3.2	42.410	37.247	0.5	0.4	24.00
28.04.26	1.728	290.56	287.39	3.2	45.454	39.521	0.5	0.4	24.00
29.04.26	1.737	291.94	288.73	3.2	45.790	39.856	0.5	0.4	24.00
30.04.26	1.757	292.23	289.01	3.2	46.113	40.114	0.5	0.4	24.00
01.05.26	1.757	292.71	289.49	3.2	46.268	40.281	0.5	0.4	24.00
02.05.26	1.763	293.22	289.97	3.2	46.681	40.683	0.5	0.4	24.00
03.05.26	1.742	292.56	289.33	3.2	46.538	40.601	0.5	0.4	24.00
04.05.26	0.685	112.38	110.37	2.0	46.894	40.932	0.5	0.4	24.00
05.05.26	0.000	0.68	0.11	0.6	21.856	21.096	0.5	0.4	24.00
06.05.26	0	0.37	0.40	-0.0	22.546	21.863	0.5	0.4	24.00
07.05.26	0.000	0.25	0.66	-0.4	22.668	22.004	0.5	0.4	24.00
Итого	20.65	4013.3	3967.7	45.5	---	---	---	---	408.00
Среднее	---	---	---	---	39.83	35.44	0.5	0.4	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	9208.7	820975.4	811910.4	91572.6
07.05.26 24:00	9229.3	824988.7	815878.1	91980.6
Итого за период	20.6	4013.3	3967.7	408.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____